



**Общество с ограниченной ответственностью  
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ГК «ПАТРИОТ»**

198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93, корпус 1, литер А, пом. № 11-Н

*Председателю правления  
ТСЖ «АП-СВЕТЛАНОВСКИЙ»  
Сафиуллиной А.И.*

*От Генерального директора  
ООО «СЦ «ГК «ПАТРИОТ»  
Прокопенко Н.В.*

Исх. № б/н от 30.08.2021 г.

**Уважаемая Алсу Ильясовна!**

25 августа 2021 года, в рамках договора на техническое обслуживание системы ПЗУ №21-21-2СЦ от 01.05.2021 года, по адресу: Ленинградская обл., п. Бугры, Всеволожский р-н, б-р Воронцовский, д.11, к.5, нашей организацией была проведена профилактика всех входных дверей и электромагнитных замков.

В ходе проведения профилактических работ, нашим сотрудником было выявлено, что вследствие повышенной эксплуатации, в парадной №3 сильно изношены и перекошились двери (2 входа), нет возможности закрепить ответную часть электромагнитного замка. Рекомендуем Вам произвести замену дверей.

Благодарим за сотрудничество!

*С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «СЦ «ГК «ПАТРИОТ»*



*Прокопенко Н.В.*