


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.07.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 26298 дата начала испытаний 30.07.2019 15:00 дата выдачи результата 05.08.2019 18:28					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Загер С. Р., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.07.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 26298 дата начала испытаний 30.07.2019 15:00 дата выдачи результата 05.08.2019 18:28					
1	Жесткость общая	°Ж	8,8±1,3	7	ГОСТ 31954-2012
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	581,0±52,3	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,87±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Окисляемость перманганатная	мг/дмЗ	0,48±0,10	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дмЗ	менее 0,005*	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дмЗ	менее 0,025*	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
7	Фенол	мг/дмЗ	менее 0,0005*	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	Мутность	мг/дмЗ	менее 0,58*	1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
9	Марганец (Мп, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,01*	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
10	Железо (Fe, суммарно)	мг/дмЗ	0,032±0,009	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	3,1±0,9	20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Загер С. Р., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.07.2019 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 26298 дата начала испытаний 30.07.2019 14:40 дата выдачи результата 01.08.2019 12:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Фатхуллина Э. Г., врач-бактериолог					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полянская Н. А., врач по СГЛИ