

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГАДЖИХАЛИЛОВ АБДУКЕРИМ ЯХЬЯЕВИЧ**

628162, г. Белоярский, ул. Центральная 19
Тел/факс: (34670) 2-07-37
Email: info_service86@mail.ru

ИНН 861100013693
ОГРНИП 305861101100092
БИК: 044525411
р/с 40802810942150000354
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411

**Акт
технического состояния вентиляционных и дымовых каналов**

г. Белоярский

«17» января 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройДвор», в лице Директора Швиндт Анны Владимировны

(должность, предприятие, ФИО)

Представитель Исполнителя: Индивидуальный предприниматель Гаджихалилов Абдукерим Яхьяевич

(должность, предприятие, ФИО)

составили настоящий акт о том, Исполнитель провел периодическую проверку технического состояния дым/вент каналов в помещениях

Наименование объектов: Квартиры

Назначение здания: Жилой дом

Этажность: 1

Строящееся/эксплуатируемое: эксплуатируемое

Помещения в которых проводится проверка: кухни

Адрес объекта: г.Белоярский, мкр. Мирный, д.8, квартиры с 1 по 4

Цель проверки: определение пригодности для отвода продуктов сгорания от газовых приборов

Наименование и тип газовых приборов: ПГ, счетчики

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

№ п.п.	Вентиляционный	Материал канала	Сечение канала	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала: очищен/неочищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный	Кирпич	200*200	ПГ	Очищен	Имеется и соответствует	Хорошее

Противопожарная разделка вокруг газ.приборов, соединительных труб и дым каналов: не имеется

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки : имеются

Все дымовые каналы обособленные и плотные: да

Газовыходы имеют не более 3-х поворотов, суммарная длина не превышает 3-х метров, соответствует НД: да

Находятся вне зоны ветрового подпора: да.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дым/вент каналы в помещениях квартир (кухня) соответствует нормативным требованиям.

Срок действия акта: до 17.07.2025г.

Члены комиссии:

Индивидуальный предприниматель



А.Я.Гаджихалилов

Директор ООО «РемСтройДвор»

М.П.

А.В. Швиндт