

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГАДЖИХАЛИЛОВ АБДУКЕРИМ ЯХЬЯЕВИЧ

628162, г. Белоярский,
ул. Центральная 19
Тел/факс: (34670) 2-07-37
Тел/сот: 89505385555
Email: servis_bel@mail.ru

К/с 30101810271020000613
Р/с 40802810110990000100
БИК: 047102613
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК"
ИНН 861100013693
ОГРНИП 305861101100092

Акт
технического состояния вентиляционных и дымовых каналов

г. Белоярский

«28» августа 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройДвор», в лице Директора Швиндт Анны Владимировны

(должность, предприятие, ФИО)

Представитель Исполнителя: Индивидуальный предприниматель Гаджихалилов Абдукерим Яхьяевич

(должность, предприятие, ФИО)

составили настоящий акт о том, Исполнитель провел периодическую проверку технического состояния дым/вент каналов в помещениях

Наименование объектов: Квартиры

Назначение здания: Жилой дом

Этажность: 2

Строящееся/эксплуатируемое: эксплуатируемое

Помещения, в которых проводится проверка: кухни

Адрес объекта: г.Белоярский, ул. Сухарева, д. 4А, квартиры с 1 по 16

Цель проверки: определение пригодности для отвода продуктов сгорания от газовых приборов

Наименование и тип газовых приборов: ПГ, счетчики

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

№ п.п.	Тип канала вент/дым	Материал канала	Сечение канала	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала: очищен/неочищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный	Оцинкованная сталь	150	ПГ	Очищен	Имеется и соответствует	Хорошее

Противопожарная разделка вокруг газ.приборов, соединительных труб и дым каналов: не имеется

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки : имеются

Все дымовые каналы обособленные и плотные: да

Газовыходы имеют не более 3-х поворотов, суммарная длина не превышает 3-х метров, соответствует НД: да

Находятся вне зоны ветрового подпора: да.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Дым/вент каналы в помещениях квартир (кухня) соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации под газ.

Срок действия акта: до 27.02.2025г.

Члены комиссии:

Индивидуальный предприниматель

Директор ООО «РемСтройДвор»



А.Я.Гаджихалилов

А.В. Швиндт