

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых в ходе технического обслуживания

системы автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) и системы автоматического порошкового пожаротушения (АППТ)

| № п.п. | содержание работ | Техническое обслуж. №1 ТО-1 | Техническое обслуж. №2 ТО-2 |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Проверка и восстановление сетевого и автономного электропитания | + | + |
| 2 | Проверка и восстановление элементов заземления (зануления) | + | + |
| 3 | Проверка и восстановление целостности корпусов | + | + |
| 4 | Проверка кабельных коммуникаций путем внешнего осмотра | + | + |
| 5 | Проверка кабельных коммуникаций путем «прозвонки» | | + |
| 6 | Проверка кабельных коммуникаций путем измерения сопротивления | | + |
| 7 | Проверка контактных соединений | | + |
| 8 | Корректировка часов, таймеров и др. измерительных приборов | + | + |
| 9 | Проверка крепежных элементов корпусов оборудования | + | + |
| 10 | Контроль рабочего положения выключателей | + | + |
| 11 | Проверка наличия контрольных пломб на оборудовании | + | + |
| 12 | Проверка работоспособности установки | + | + |
| 13 | Корректировка программно-настраиваемых режимов работы | | + |
| 14 | Проверка работоспособности составных частей АУВП (технологической части - вентилей запорных, задвижек, пожарных насосов; электротехнической части - шкафов управления насосами ШУН). | + | + |
| 15 | Проверка работоспособности шкафов управления системы дымоудаления | + | + |
| 16 | Испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | 2 раза в год | |
| 17 | Проверка модулей порошкового пожаротушения с помощью имитаторов | 1 раз в 3 года | |

ГРАФИК

проведения технического обслуживания и ремонта системы автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) и системы автоматического порошкового пожаротушения (АППТ)

| Вид работ | календарные месяцы | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| ТО-1 | 20-30 | 20-28 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| ТО-2 | | | | | | | | | | | 20-30 | |
| ремонт | по вызову заказчика в течение - 24 часов; ремонт, связанный с заменой (ремонтом) узлов и блоков - 3 суток. | | | | | | | | | | | |