

Акт

снятия данных с приборов учета тепловой энергии Абонента за период с 18 октября <sup>ноября</sup> по 29 декабря 2018 г.

Абонент: ТСЖ "ДОН"

Код, адрес и наименование объекта 0051\_0001,

Московский проспект, 179А ГВС/ТС


ТСО МКП "Воронежтеплосеть"

| №<br>п/п | Состав узла учета<br>тепловой<br>энергии | Тип<br>прибора<br>учёта | Заводской<br>номер<br>прибора<br>учета | Вид<br>нагрузки | Показания учета тепло<br>энергии |            |                  |            | Разность<br>показаний | Количество<br>тепловой<br>энергии<br>учтённое<br>прибором | Дата<br>очередной<br>поверки |
|----------|--|-------------------------|--|-----------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|---|------------------------------|
|          |  |                         |  |                 | Предыдущий<br>месяц              |            | Текущий<br>месяц |            |                       |   |                              |
|          |  |                         |  |                 | м.<br>куб.                       | г.<br>кал. | М.<br>куб.       | г.<br>кал. |                       |   |                              |
| 1        | Тепловычислитель                         | ВКТ-7                   | 122631                                 | Теплоснабжение  | 5702                             | 137        | 15450            | 360        | 9748                  | 223   | 29.08.20                     |
|          |  |                         |  |                 | 5180                             |            | 15178            |            | 9998                  |   | 29.08.20                     |
| 2        | Тепловычислитель                         | ТВ-7-04.1               | 16.031823                              | ГВС(Прямая)     | 9180                             |            | 9567             |            | 386                   |   |                              |



Представитель абонента Председатель правления ТСЖ

М. П

 Глотова В. В.  
( Ф. И. О )

2-43-76-14  
( телефон )

Представитель энергоснабжающей организации

М. П



( телефон )