

АКТ
первичного обследования технического состояния
дымовых и вентиляционных каналов



«9 февраля 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика стаж „ДОИ“
Председатель правления Тимофеев В. В.
(должность, Ф., И., О.)

представитель строительной организации _____

чистильщики Бржакин Н. А.
(должность, Ф., И., О.)

(Ф., И., О. и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что нами согласно исполнительно-технической документации, произведена проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в доме № 149, принадлежащему

и расположенному по адресу проспект Мира, 149 с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газовых печей, аппаратов и приборов газогенераторов

(наименование и тип прибора)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымовые каналы выполнены в квартире номер 1

(указать номера квартир)

2. Необособленные дымовые каналы выполнены в квартире номер 1

(указать номера квартир)

3. Сечение (диаметр) дымовых каналов составляет 140x140 мм, а вентиляционных каналов 140x140 мм

4. Дымовые каналы выполнены из кирпича (указать материал)

а вентиляционные каналы из кирпича (указать материал)

5. Противопожарные разделки дымовых каналов в междуэтажных и чердачных перекрытиях имеют размер 140x140 мм и находятся в исправном состоянии.

6. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность

при наличии нарушений указать их

7. Плотность всех дымовых каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что

8. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250 мм и отверстия для очистки

если нет, то указать номера квартир

9. Соединительные патрубки в исправном состоянии _____

если имеют нарушения, то указать

10. Дымовые трубы и вытяжные шкафы (трубы) находятся вне зоны ветрового подпора бес зоны

при наличии зоны, указать номера квартир

11. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и чердаках имеются в квартирах _____

указать номера

12. Все дымовые каналы, а также карманы очищены от сажи, а вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80 — 100 мм.

13. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки иследует

имеется, отсутствует

14. Оголовки дымовых каналов в исправном состоянии исправны

при наличии неисправностей, указать номера квартир

15. Все дымовые каналы на чердаках побелены и имеют номера, обслуживающих квартир, нанесенное несмываемой краской на чердаке и снаружи здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы в квартире номер спло 84, отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы в квартире номер _____ не отвечают указанным правилам по пунктам № _____ не пригодны к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации заказчика Удодова В.В подпись, место печати

От строительной организации _____ подпись, место печати

Чистильщики Бржинец Н.А участка подпись



Акт зарегистрирован 2456 подпись
За номером 2018 фамилия, место печати

Мастер участка Бржинец Н.А подпись



Квитанция № 000151 Серия ПП

03 « сентябрь 2018 г.

Учреждение ООО «ПОЖТЕХПОСТАВКИ»

ИНН 3666151311

Местонахождение 394050, г. Воронеж, ул. 50-летия ВЛКСМ, 125а

Идентификация плательщика

Принято от Лебедева А.И. (фамилия, имя, отчество)

Код вида
документа

Серия и
номер документа

ПП 000151

В уплату Грабовской Евгении Ивановне

Сумма, всего

(вид продукции, услуги, работы)

Десять тысяч восемьдесят руб
(прописью) 10080 руб. 00 коп.

в том числе:
наличными Десять тысяч восемьдесят руб. 00 коп.
денегами (прописью)

с использованием
платежной карты

(прописью)

руб. 00 коп.

Получил Лебедева А.И. (подпись)
(должность)

Уплатил Лебедева А.И. (подпись)



Лебедева А.И. (расшифровка подписи)

20 18 г.