



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»**
Лебедева ул., д. 2, г. Воронеж, 394014. Телефон:(473) 261-92-59. Факс: (473) 248-67-15.
E-mail: rg@voronezh.quadra.ru ОКПО 95884390, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/366302001

16.07.2020 № МН-593/1403

На № _____ от _____.

Председателю ТСЖ «ДОН»
В.В. Готовой
Московский Проспект, д. 179А, г. Воронеж,
394066

О предоставлении информации

Уважаемая Валентина Васильевна!

В ответ на Ваше обращение № 20 Г от 10.06.2020 года, по вопросу реконструкции и восстановления систем рециркуляции ГВС ж/д №179а по ул. Московский Проспект, сообщая, что представителями филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» совместно с представителями ТСЖ «ДОН» было проведено обследование системы горячего водоснабжения жилого дома №179а по ул. Московский Проспект. По результатам обследования, проведенного 17.06.2020 года, выявлено, что параметры горячего водоснабжения на входе в жилой дом составляют: $P_3=2.92 \text{ кгс/см}^2$, $t_3=60.96^\circ$, что соответствует нормативным значениям.

Дополнительно сообщая, что филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» принял в концессию (на обслуживание) трубопроводы и оборудование МКП «Воронежтеплосеть» с 1 марта 2019 года. Было проведено обследование принятого имущества, по результатам которого была составлена программа на 2020 год по ремонту и реконструкции принятого имущества, в том числе и программа по восстановлению линий рециркуляции ГВС, в которую вошли жилые дома с работоспособной внутридомовой циркуляционной линией. На момент составления и утверждения вышеуказанной программы, у филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» отсутствовала информация о восстановлении внутридомовой линии рециркуляции Вашего дома, в следствии чего, работы на внешних сетях не были включены в планы 2020 года.

Для улучшения качества горячего водоснабжения жилого дома №179а по ул. Московский Проспект подразделение Городские тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» в соответствии с ремонтной программой участков тепловых сетей на 2021 год произведет реконструкцию участка от ЦТП у общежития ВПИ до ж/д (через ТК-4, ТК-5) общей протяженностью по каналу 203м.

Приложение: Акт обследования системы ГВС на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора
ПП Городские тепловые сети

М.Н. Острошко

Г.В. Барков
206-87-29



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
 ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
 Лебедева ул., д. 2, г. Воронеж, 394014. Телефон: (473) 281-92-69. Факс: (473) 248-87-15.
 E-mail: rg@voronezh.quadra.ru ОКПО 95884390, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/3868302031

Т нар. возд. - _____ °С

АКТ

«17» июня 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»:

Начальник Кочинский э/р-на ПП ГТС Соловьев Н.В.
 (Фамилия, И. О.)

Контролер ИП и СИ Кочинский э/р-на ПП ГТС Соловьев Н.В.
 (Фамилия, И. О.)

(должность) (Фамилия, И. О.)

Представители абонента:
ИСК "Дом" Ткачев В.В. адрес ИСК
Насовский ул-т 179 № ж/м дом

(адрес, наименование, должность, Фамилия И.О.)

Составили настоящий акт о том, что:

При обследовании ГВС по дому на 9⁰⁰чрс.
 в Насовский ул-т 179 № ж/м дом
 выявлены следующие

$t_3 = 60,96^{\circ}\text{C}$
 $\rho_3 = 2,97 \text{ кг/см}^3$
 $\rho_2 = 0,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

Внутренняя система отопления ГВС подключена
 в рабочем состоянии и при работе
 вода не циркулирует. Внешняя система
 циркуляционная линия отсутствует

Представители филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»:

Начальник Кочинский э/р-на Соловьев Н.В.
 (Ф. И. О.)

Контролер ИП и СИ Кочинский э/р-на Соловьев Н.В.
 (Ф. И. О.)

(должность) (Ф. И. О.)

Представители абонента:
Председатель ИСК "Дом" Ткачев Ткачев В.В.
 (должность) (Ф. И. О.)

(должность) (Ф. И. О.)