



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности  
ул. Куцыгина, 28, г. Воронеж, 394006 тел.(473) 277-99-00

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтер-  
новскому и Центральному районам  
ул. Елецкая, 6, г. Воронеж, 394049 тел. (473) 278-44-07

### ПРЕДПИСАНИЕ № 232/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица,

Председателю правления ТСЖ «ДОН»

Гловой Валентине Васильевне

во исполнение распоряжения врио Главного государственного инспектора по Коминтер-  
новскому и Центральному районам по пожарному надзору от 26.10.2018 года № 232, ст.  
6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в пе-  
риод с 12 ч. 00 мин. «06» ноября 2018 года по 12 ч. 00 мин. «15» ноября 2018 года прове-  
дена внеплановая проверка инспектором отдела НД и ПР по Коминтерновскому и Цен-  
тральному районам ГУ МЧС России по Воронежской области старшим лейтенантом  
внутренней службы Дьяковым Андреем Викторовичем, совместно с председателем  
правления ТСЖ «ДОН» Гловой В.В. в отношении ТСЖ «ДОН», расположенной по ад-  
ресу: г. Воронеж, Московский проспект, 179А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69 –ФЗ «О по-  
жарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований по-  
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устране- ния наруше- ния требова- ния пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организована проверка их работоспособности не реже 2-х раз в год	<i>п. 55 ППР в РФ (пост. Правитель- ства РФ № 390 от 25.04.2012)</i>	03.06.2019	
2.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	<i>п. 24 ППР в РФ (пост. Правитель- ства РФ № 390 от</i>	03.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР  
по Коминтерновскому и  
Центральному районам  
Дьяков А.В.



(подпись)

М.Д.П.\*

«15» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Председатель правления ТСЖ «ДОН» Глото-  
ва В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» ноября 2018 г.