



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности  
ул. Куцыгина, 28, г. Воронеж, 394006 тел.(473) 277-99-00

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому и Центральному районам  
ул. Елецкая, 6, г. Воронеж, 394049 тел. (473) 278-44-07

**ПРЕДПИСАНИЕ № 78/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица,  
Председателю правления ТСЖ «ДОН»  
Гловой Валентине Васильевне

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по Коминтерновскому и Центральному районам по пожарному надзору от 03.04.2018 года № 78, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «05» апреля 2018 года по 12 ч. 00 мин. «12» апреля 2018 года проведена внеплановая проверка инспектором отдела НД и ПР по Коминтерновскому и Центральному районам ГУ МЧС России по Воронежской области старшим лейтенантом внутренней службы Дьяковым Андреем Викторовичем, совместно с председателем правления ТСЖ «ДОН» Гловой В.В. в отношении ТСЖ «ДОН», расположенной по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 179А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.            | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены. | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности. | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1             | 2  | 3   | 4   | 5  |
| 1.            | Не обеспечена исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организована проверка их работоспособности не реже 2-х раз в год | <i>п. 55 ПППР в РФ<br/>(пост. Правительства РФ № 390 от 25.04.2012)</i>   | 01.11.2018  |  |
| 2.            | Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.  | <i>п. 24 ПППР в РФ<br/>(пост. Правительства РФ № 390 от</i>   | 01.11.2018  |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР  
по Коминтерновскому и  
Центральному районам  
Дьяков А.В.



(подпись)

«12» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«12» апреля 2018 г.

Председатель правления ТСЖ «ДОН» Глото-  
ва В.В.

(должность, фамилия, инициалы)