

г. Севастополь

« 18 » ноября 2022 г.

АКТ

проверки узла учета тепловой энергии (после очередной поверки/ремонта/замены приборов)
у потребителя

(нужное подчеркнуть)

МКЭ

по адресу: ул. Некрасова, 19 (наименование потребителя)

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, наличие и сохранность пломб.

Узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «18» ноября 2022 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Наименование средств измерения	Тип средств измерения	Заводской номер	Номер пломбы	Дата поверки	Дата очередной поверки
Тепловычислитель	X-12	07012	04740186	11.11.22	10.11.26
Расходомер-счетчик На под. тр-де	FS-50S	04141	04740187	11.11.22	10.11.26
Расходомер-счетчик На обр. тр-де	FS-50S	08340	04740188	11.11.22	10.11.26
Термопреобразователи сопротивления	ТСП-УН	-	04740189 04740190	11.11.22	10.11.26
Манометры	-	-	-	III кв. 18	III кв. 22
Байпас	-	-	-	-	-

Показания средств измерения на момент обследования УУТЭ:

Тепловая энергия ГДж, Гкал, МВт	Масса/объем по тепловычисл. т, м³	Масса/объем (под. тр-д) т, м³	Масса/объем (обр. тр-д) т, м³	Температура (под/обр. тр-д) С°	Давление (под/обр. тр-д) кгс/см², МПа.	Время наработки ч	Время простоя ч
1545,1	-	152399,1925	152633,3812	44,49 / 38,31	0,5 / 0,4	36313:06:43	-

Замечания: _____

Ответственный представитель ГУПС «Севтеплоэнерго», специалист МС Александр М. К.

(должность, фамилия)

Ответственный представитель потребителя ГУПС УК Севастополь Иванов Д. П.

(должность, фамилия)

подпись _____