

г. Севастополь

«23» ноября 2022 г.

АКТ

проверки узла учета тепловой энергии (после очередной поверки/ремонта/замены приборов)
у потребителя
(нужное подчеркнуть)

по адресу: МКЭ (наименование потребителя)
ул. Михайловская, 19 (кв. 1а-35)

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, наличие и сохранность пломб.

Узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «23» ноября 2022 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Наименование средств измерения	Тип средств измерения	Заводской номер	Номер пломбы	Дата поверки	Дата очередной поверки
Тепловычислитель	ТСРВ-034	1002462	04740191	07.10.22	06.10.26
Расходомер-счетчик На под. тр-де	2РСВ 520л/40	1018565	04740192	07.10.22	06.10.26
Расходомер-счетчик На обр. тр-де	2РСВ 420л+/40	0110613	04740193	07.10.22	06.10.26
Термопреобразователи сопротивления	КТС-5	8147	04740194 04740195	07.10.22	06.10.26
Манометры	—	—	—	Шаб. 18 ₂	Шаб. 22 ₂
Байпас	—	—	—	—	—

Показания средств измерения на момент обследования УУТЭ:

Тепловая энергия ГДж, Гкал, МВт	Масса/объем по тепловычисл. т, м ³	Масса/объем (под. тр-д) т, м ³	Масса/объем (обр. тр-д) т, м ³	Температура (под/обр. тр-д) С ⁰	Давление (под/обр. тр-д) кгс/см ² , МПа.	Время наработки ч	Время простоя ч
957,194	—	111064,617	110954,807	58,99 / 57,41	0,63 / 0,6	31294,71	660,82

Замечания: Проверить манометры

Ответственный представитель ГУПС «Севтеплоэнерго», специалист МС Алексеева М. В.

(должность, фамилия)

подпись АВ

Ответственный представитель потребителя ФУПС, УК, Севастополь
инж. по обсл. МКЭ Климова В. С.

(должность, фамилия)

подпись В. С.