

Организация Многоквартирный дом
 Адрес Интернациональная, д. 11 ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон 89635556776
 Номер теплосчетчика 377037

Гвод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2019 по 20.07.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.06.19	0.845	43.80	33.05	10.75	58.3	49.7	8.5	5.0	5.1	5.0	0.42	23.58	D
20.06.19	0.812	43.76	33.76	10.00	58.3	50.0	8.3	5.0	5.0	5.0	0.00	24.00	D
21.06.19	0.734	39.00	29.28	9.72	57.9	50.4	7.5	5.0	4.5	5.0	0.33	23.67	D
22.06.19	0.836	43.74	32.56	11.18	58.7	51.4	7.3	5.0	5.2	5.0	0.00	24.00	D
23.06.19	1.084	48.48	32.34	16.15	58.7	51.9	6.8	5.0	5.1	5.0	0.00	24.00	D
24.06.19	0.257	14.00	10.62	3.38	57.3	49.9	7.4	5.0	2.0	5.0	13.46	10.54	ED
25.06.19	0.000	0.03	-0.35	0.38	13.1	14.3	-1.3	5.0	0.1	5.0	24.00	0.00	D
26.06.19	0.000	0.08	0.02	0.06	13.8	10.1	3.7	5.0	0.8	5.0	24.00	0.00	D
27.06.19	0.000	0.02	0.04	-0.02	12.3	12.2	0.1	5.0	0.4	5.0	24.00	0.00	D
28.06.19	0.000	0.07	-0.03	0.11	13.2	14.0	-0.8	5.0	0.7	5.0	24.00	0.00	D
29.06.19	0.000	0.20	-0.37	0.57	14.6	16.1	-1.4	5.0	0.9	5.0	24.00	0.00	D
30.06.19	0.000	0.34	-0.01	0.35	15.4	14.4	1.0	5.0	0.9	5.0	24.00	0.00	D
01.07.19	0.000	0.16	-0.24	0.39	14.3	14.3	-0.0	5.0	0.7	5.0	24.00	0.00	D
02.07.19	0.000	0.14	0.00	0.14	14.3	14.1	0.2	5.0	0.7	5.0	24.00	0.00	D
03.07.19	0.390	19.10	10.16	8.93	55.9	53.8	2.1	5.0	3.1	5.0	14.64	9.36	ED
04.07.19	0.830	41.13	27.48	13.64	58.5	54.0	4.5	5.0	4.8	5.0	0.44	23.56	ED
05.07.19	0.596	37.96	29.34	8.62	58.2	53.5	4.7	5.0	4.9	5.0	0.02	23.98	ED
06.07.19	0.728	40.99	29.88	11.11	58.4	53.8	4.6	5.0	4.8	5.0	0.03	23.97	ED
07.07.19	0.750	41.27	29.61	11.66	58.3	53.9	4.4	5.0	4.8	5.0	0.07	23.93	ED
08.07.19	0.708	39.76	29.04	10.72	58.3	53.6	4.7	5.0	4.9	5.0	0.00	24.00	E
09.07.19	0.680	37.72	27.50	10.22	58.0	52.9	5.1	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
10.07.19	0.685	36.81	26.49	10.32	57.8	52.4	5.4	5.0	4.8	5.0	0.02	23.98	E
11.07.19	0.713	38.23	27.36	10.86	57.8	52.6	5.2	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
12.07.19	0.766	38.85	27.01	11.84	58.1	52.9	5.2	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
13.07.19	0.756	38.97	27.39	11.58	57.7	52.3	5.4	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
14.07.19	0.925	44.13	30.44	13.70	58.2	51.7	6.5	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
15.07.19	0.781	39.64	27.90	11.74	58.0	51.5	6.4	5.0	4.5	5.0	0.29	23.71	ED
16.07.19	0.796	41.40	31.52	9.88	58.1	49.4	8.7	5.0	4.8	5.0	0.00	24.00	E
17.07.19	0.835	42.92	32.39	10.53	58.2	49.7	8.5	5.0	4.7	5.0	0.00	24.00	E
18.07.19	0.802	44.08	34.05	10.02	57.9	49.8	8.0	5.0	4.7	5.0	0.00	24.00	E
19.07.19	0.837	44.95	33.91	11.04	57.4	49.4	7.9	5.0	4.8	5.0	0.53	23.47	ED
20.07.19	0.820	44.19	33.82	10.36	58.1	50.0	8.0	5.0	4.7	5.0	0.00	24.00	E
Итого	17.965	945.91	685.97	259.93	58.0	51.6	6.4	5.0	3.6	5.0	222.28	545.72	222.28

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.07.19	24:00	170.747	8324.22	6147.83	4534.17
19.06.19	00:00	152.782	7378.32	5461.86	3988.45
Итого		17.965	945.91	685.97	545.72

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 545.72 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 13.643 час.
 Период t2-t1 < min (D) 208.633 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ФИЛИАЛ «Коми»
 ПАО «Т Плюс»
 Получил: БЕГИНИН С.В.
 Дата «20» 2019 г.

22.07.2019

Организация Многоквартирный дом
 Адрес Интернациональная, д. 11 ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон 89635556776
 Номер теплосчетчика 379037

Спод.: 0 _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.08.2019 по 21.09.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
21.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.33	1.00	57.33	24.00	0.00	Е
22.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.42	1.00	57.42	24.00	0.00	Е
23.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.04	0.99	57.05	24.00	0.00	Е
24.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	57.86	1.00	56.86	24.00	0.00	Е
25.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.19	1.00	57.19	24.00	0.00	Е
26.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.02	1.00	57.02	24.00	0.00	Е
27.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	49.41	1.00	48.41	24.00	0.00	Е
28.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.79	1.00	57.79	24.00	0.00	Е
29.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.44	1.00	57.44	24.00	0.00	Е
30.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.60	1.00	57.60	24.00	0.00	Е
31.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.47	1.00	57.47	24.00	0.00	Е
01.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.27	1.00	57.27	24.00	0.00	Е
02.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	57.97	1.00	56.97	24.00	0.00	Е
03.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	55.74	1.00	54.74	24.00	0.00	Е
04.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	56.57	1.00	55.57	24.00	0.00	Е
05.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	52.82	1.00	51.82	24.00	0.00	Е
06.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.40	1.00	57.40	24.00	0.00	Е
07.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.48	1.00	57.48	24.00	0.00	Е
08.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.40	1.00	57.40	24.00	0.00	Е
09.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.79	1.00	57.79	24.00	0.00	Е
10.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.81	1.00	57.81	24.00	0.00	Е
11.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.54	1.00	57.54	24.00	0.00	Е
12.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.53	1.00	58.53	24.00	0.00	Е
13.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.49	1.00	58.49	24.00	0.00	Е
14.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.80	1.00	58.80	24.00	0.00	Е
15.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.19	1.00	59.19	24.00	0.00	Е
16.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.89	1.00	58.89	24.00	0.00	Е
17.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.95	1.00	58.95	24.00	0.00	Е
18.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.09	1.00	59.09	24.00	0.00	Е
19.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.10	1.00	59.10	24.00	0.00	Е
20.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.92	1.00	58.92	24.00	0.00	Е
21.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.01	1.00	59.01	24.00	0.00	Е
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	58.26	1.00	57.26	768.00	0.00	768.00


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.09.19	24:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
21.08.19	00:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 0.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 767.989 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации Милослав

филиал «Ксми»
 ПАО «ТНДЮС»
 Получил: Бегинин С.В.
 Дата «25» 09 2019

25.09.2019



Организация Многоквартирный дом
 Адрес Интернациональная, д. 11 ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон 89635556776
 Номер теплосчетчика 377037

Спод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Gобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Gп.: 0 л/Имп


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.08.2019 по 21.09.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
21.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.33	1.00	57.33	24.00	0.00E	
22.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.42	1.00	57.42	24.00	0.00E	
23.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.04	0.99	57.05	24.00	0.00E	
24.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	57.86	1.00	56.86	24.00	0.00E	
25.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.19	1.00	57.19	24.00	0.00E	
26.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.02	1.00	57.02	24.00	0.00E	
27.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	49.41	1.00	48.41	24.00	0.00E	
28.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.79	1.00	57.79	24.00	0.00E	
29.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.44	1.00	57.44	24.00	0.00E	
30.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.60	1.00	57.60	24.00	0.00E	
31.08.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.47	1.00	57.47	24.00	0.00E	
01.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.27	1.00	57.27	24.00	0.00E	
02.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	57.97	1.00	56.97	24.00	0.00E	
03.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	55.74	1.00	54.74	24.00	0.00E	
04.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	56.57	1.00	55.57	24.00	0.00E	
05.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	52.82	1.00	51.82	24.00	0.00E	
06.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.40	1.00	57.40	24.00	0.00E	
07.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.48	1.00	57.48	24.00	0.00E	
08.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.40	1.00	57.40	24.00	0.00E	
09.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.79	1.00	57.79	24.00	0.00E	
10.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.81	1.00	57.81	24.00	0.00E	
11.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.54	1.00	57.54	24.00	0.00E	
12.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.53	1.00	58.53	24.00	0.00E	
13.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.49	1.00	58.49	24.00	0.00E	
14.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.80	1.00	58.80	24.00	0.00E	
15.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.19	1.00	59.19	24.00	0.00E	
16.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.89	1.00	58.89	24.00	0.00E	
17.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.95	1.00	58.95	24.00	0.00E	
18.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.09	1.00	59.09	24.00	0.00E	
19.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.10	1.00	59.10	24.00	0.00E	
20.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.92	1.00	58.92	24.00	0.00E	
21.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.01	1.00	59.01	24.00	0.00E	
Итого	0.000	5.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	58.26	1.00	57.26	768.00	0.00	768.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.09.19	24:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
21.08.19	00:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 0.00 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 767.989 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации 

Филиал «Комм»
 ПАО «Т Плюс»
 Получил: Бегинин С.В.
 Дата: 25.09.2019

25.09.2019



Организация Многоквартирный дом
 Адрес Интернациональная, д. 11 ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон 89635556776
 Номер теплосчетчика 377037

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.09.2019 по 21.10.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
22.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.65	1.00	58.65	24.00	0.00	E
23.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.11	1.00	58.11	24.00	0.00	E
24.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.92	1.00	58.92	24.00	0.00	E
25.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.04	0.99	58.06	24.00	0.00	E
26.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	54.60	1.00	53.60	24.00	0.00	E
27.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.31	1.00	58.31	24.00	0.00	E
28.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.94	1.00	58.94	24.00	0.00	E
29.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.67	1.00	58.67	24.00	0.00	E
30.09.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.76	1.00	58.76	24.00	0.00	E
01.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.00	1.00	58.00	24.00	0.00	E
02.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	60.00	1.00	59.00	24.00	0.00	E
03.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.84	1.00	58.84	24.00	0.00	E
04.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.67	1.00	58.67	24.00	0.00	E
05.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.08	1.00	58.08	24.00	0.00	E
06.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.54	1.00	58.54	24.00	0.00	E
07.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.77	1.00	58.77	24.00	0.00	E
08.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.56	1.00	58.56	24.00	0.00	E
09.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.05	1.00	58.05	24.00	0.00	E
10.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.48	1.00	58.48	24.00	0.00	E
11.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.55	1.00	58.55	24.00	0.00	E
12.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.70	1.00	58.70	24.00	0.00	E
13.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.06	1.00	58.06	24.00	0.00	E
14.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.54	1.00	58.54	24.00	0.00	E
15.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.65	1.00	58.65	24.00	0.00	E
16.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.56	1.00	58.56	24.00	0.00	E
17.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.76	1.00	58.76	24.00	0.00	E
18.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.93	1.00	58.93	24.00	0.00	E
19.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.91	1.00	58.91	24.00	0.00	E
20.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	59.39	1.00	58.39	24.00	0.00	E
21.10.19	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	58.88	1.00	57.88	24.00	0.00	E
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	59.36	1.00	58.36	720.00	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.10.19	24:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
22.09.19	00:00	188.953	9298.74	6883.10	0.00	5052.82
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 0.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 720.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента 

Представитель теплоснабжающей организации _____

Филиал «КЭИ»
 ПАО «ТНДЭС»
 Получил: Бегинин С.В.
 Дата «24» 10 2019



22.10.2019 — 21.11.2019 ИП Елькин Г.Л.

Характеристики
средств измерения:

M1min = 0,720 т/сутки
M2min = 0,720 т/сутки
M1max = 720,000 т/сутки
M2max = 720,000 т/сутки
Tхв = 5,0 °C


Управляющая компания "Идеал",
ул. Интернациональная, д. 11.
Договор № от ..

Прибор учета:
КМ-5-4
№ 377037
Версия ПО 02.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (Гкал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	V3	P1	P2	Q		
22.10.2019	60,3	1,0	45,575	0,000	45,575	5,8	6,0	0,000	0,00	
23.10.2019	58,8	1,0	43,386	0,000	43,386	5,7	6,0	0,000	0,00	
24.10.2019	60,1	1,0	46,944	0,000	46,944	5,8	6,0	0,000	0,00	
25.10.2019	59,4	1,0	44,105	0,000	44,105	5,9	6,0	0,000	0,00	
26.10.2019	59,5	1,0	45,394	0,000	45,394	5,8	6,0	0,000	0,00	
27.10.2019	59,6	1,0	46,938	0,000	46,938	5,8	6,0	0,000	0,00	
28.10.2019	59,7	1,0	45,217	0,000	45,217	5,8	6,0	0,000	0,00	
29.10.2019	59,3	1,0	43,821	0,000	43,821	5,8	6,0	0,000	0,00	
30.10.2019	59,9	1,0	46,431	0,000	46,431	5,8	6,0	0,000	0,00	
31.10.2019	59,7	1,0	43,976	0,000	43,976	5,8	6,0	0,000	0,00	
01.11.2019	59,3	1,0	43,937	0,000	43,937	5,8	6,0	0,000	0,00	
02.11.2019	59,6	1,0	45,386	0,000	45,386	5,8	6,0	0,000	0,00	
03.11.2019	60,1	1,0	47,291	0,000	47,291	5,9	6,0	0,000	0,00	
04.11.2019	60,0	1,0	49,531	0,000	49,531	5,8	6,0	0,000	0,00	
05.11.2019	60,0	1,0	46,438	0,000	46,438	5,9	6,0	0,000	0,00	
06.11.2019	60,0	1,0	43,855	0,000	43,855	5,8	6,0	0,000	0,00	
07.11.2019	59,8	1,0	44,100	0,000	44,100	5,8	6,0	0,000	0,00	
08.11.2019	60,1	1,0	45,171	0,000	45,171	5,8	6,0	0,000	0,00	
09.11.2019	60,5	1,0	48,412	0,000	48,412	5,9	6,0	0,000	0,00	
10.11.2019	60,2	1,0	48,664	0,000	48,664	5,8	6,0	0,000	0,00	
11.11.2019	60,4	1,0	44,437	0,000	44,437	5,9	6,0	0,000	0,00	
12.11.2019	60,0	1,0	44,649	0,000	44,649	5,9	6,0	0,000	0,00	
13.11.2019	59,7	1,0	45,028	0,000	45,028	5,9	6,0	0,000	0,00	
14.11.2019	60,1	1,0	43,812	0,000	43,812	5,8	6,0	0,000	0,00	
15.11.2019	59,6	1,0	44,638	0,000	44,638	5,9	6,0	0,000	0,00	
16.11.2019	59,0	1,0	44,925	0,000	44,925	5,8	6,0	0,000	0,00	
17.11.2019	60,2	1,0	45,635	0,000	45,635	5,8	6,0	0,000	0,00	
18.11.2019	59,8	1,0	45,092	0,000	45,092	5,9	6,0	0,000	0,00	
19.11.2019	60,2	1,0	43,864	0,000	43,864	5,8	6,0	0,000	0,00	
20.11.2019	59,6	1,0	45,303	0,000	45,303	5,8	6,0	0,000	0,00	
21.11.2019	58,9	1,0	44,020	0,000	44,020	5,9	6,0	0,000	0,00	
Итого	59,8	1,0	1405,973	0,000	1405,973	5,8	6,0	0,000	0,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
22.10.2019 00:00	12568,657	6969,801	188,953	5052,82
22.11.2019 00:00	13974,630	6969,801	188,953	5052,82
	1405,973	0,000	0,000	0,00



Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

0,000 Гкал

Всего к оплате за потери воды V3

1405,973 м3

Ответственный за учет тепловой энергии:

Романюк Денис Александрович

Представитель обслуживающей организации:

Жембинкас Марис Эдуардович

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 23.11.2019 08:25:35

ПОЛУЧИЛ: БЕГМИН С.В.
ДАТА: 23.11.2019



22.11.2019 — 21.12.2019 ИП Елькин Г.Л.

Характеристики
средств измерения:

Управляющая компания "Идеал",
ул. Интернациональная, д. 11.
Договор № от ..


Прибор учета:
КМ-5-4
№ 377037
Версия ПО 02.30

M1min = 0,720 т/сутки
M2min = 0,720 т/сутки
M1max = 720,000 т/сутки
M2max = 720,000 т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	V3	P1	P2	Q	
22.11.2019	59,1	1,0	43,390	0,000	43,390	5,8	6,0	0,000	0,00
23.11.2019	59,3	1,0	45,732	0,000	45,732	5,9	6,0	0,000	0,00
24.11.2019	59,6	1,0	46,083	0,000	46,083	5,8	6,0	0,000	0,00
25.11.2019	59,2	1,0	44,274	0,000	44,274	5,8	6,0	0,000	0,00
26.11.2019	59,8	1,0	44,434	0,000	44,434	5,9	6,0	0,000	0,00
27.11.2019	60,1	1,0	44,509	0,000	44,509	5,9	6,0	0,000	0,00
28.11.2019	59,7	1,0	44,428	0,000	44,428	5,8	6,0	0,000	0,00
29.11.2019	59,2	1,0	44,343	0,000	44,343	5,9	6,0	0,000	0,00
30.11.2019	59,8	1,0	47,105	0,000	47,105	5,9	6,0	0,000	0,00
01.12.2019	59,7	1,0	47,156	0,000	47,156	5,8	6,0	0,000	0,00
02.12.2019	59,3	1,0	43,315	0,000	43,315	5,8	6,0	0,000	0,00
03.12.2019	59,5	1,0	46,452	0,000	46,452	5,9	6,0	0,000	0,00
04.12.2019	59,8	1,0	45,437	0,000	45,437	5,8	6,0	0,000	0,00
05.12.2019	59,0	1,0	45,274	0,000	45,274	5,9	6,0	0,000	0,00
06.12.2019	59,9	1,0	46,151	0,000	46,151	5,8	6,0	0,000	0,00
07.12.2019	60,0	1,0	45,195	0,000	45,195	5,8	6,0	0,000	0,00
08.12.2019	59,4	1,0	46,636	0,000	46,636	5,7	6,0	0,000	0,00
09.12.2019	59,8	1,0	43,810	0,000	43,810	5,8	6,0	0,000	0,00
10.12.2019	58,9	1,0	45,211	0,000	45,211	5,9	6,0	0,000	0,00
11.12.2019	59,7	1,0	44,712	0,000	44,712	5,9	6,0	0,000	0,00
12.12.2019	59,7	1,0	47,090	0,000	47,090	5,9	6,0	0,000	0,00
13.12.2019	59,6	1,0	45,052	0,000	45,052	5,9	6,0	0,000	0,00
14.12.2019	59,9	1,0	44,791	0,000	44,791	5,8	6,0	0,000	0,00
15.12.2019	59,9	1,0	47,636	0,000	47,636	5,9	6,0	0,000	0,00
16.12.2019	60,0	1,0	46,592	0,000	46,592	5,9	6,0	0,000	0,00
17.12.2019	59,8	1,0	44,033	0,000	44,033	5,9	6,0	0,000	0,00
18.12.2019	59,6	1,0	42,810	0,000	42,810	5,8	6,0	0,000	0,00
19.12.2019	60,4	1,0	42,673	0,000	42,673	5,8	6,0	0,000	0,00
20.12.2019	60,6	1,0	41,396	0,000	41,396	5,8	6,0	0,000	0,00
21.12.2019	60,3	1,0	44,448	0,000	44,448	5,8	6,0	0,000	0,00
Итого	59,7	1,0	1350,167	0,000	1350,167	5,8	6,0	0,000	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
22.11.2019 00:00	13974,630	8969,801	188,953	5052,82
22.12.2019 00:00	15324,797	8969,801	188,853	5052,82
	1350,167	0,000	0,000	0,00



Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

0,000 Гкал

Всего к оплате за потери воды V3

1350,167 м3

Ответственный за учет тепловой энергии:

Романюк Денис Александрович

Представитель обслуживающей организации:

Жембинская Марис Эдуардович

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.12.2019 11:58:15

АО «КОМИЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ»

Получил: Криволапов А.В.

Дата: 23 ДЕК 2019



22.12.2019 — 21.01.2020 ИП Елькин Г.Л.

Характеристики средств измерения:

Управляющая компания "Идеал",
ул. Интернациональная, д. 11.
Договор № от ..


Прибор учета:
КМ-5-4
№ 377037
Версия ПО 02.30

M1min = 0,720 т/сутки
M2min = 0,720 т/сутки
M1max = 720,000 т/сутки
M2max = 720,000 т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	V3	P1	P2		
22.12.2019	60,6	1,0	44,745	0,000	44,745	5,8	6,0	0,000	0,00
23.12.2019	60,6	1,0	42,298	0,000	42,298	5,9	6,0	0,000	0,00
24.12.2019	60,3	1,0	44,561	0,000	44,561	5,9	6,0	0,000	0,00
25.12.2019	60,1	1,0	43,190	0,000	43,190	5,8	6,0	0,000	0,00
26.12.2019	60,4	1,0	43,509	0,000	43,509	5,9	6,0	0,000	0,00
27.12.2019	60,3	1,0	43,052	0,000	43,052	5,8	6,0	0,000	0,00
28.12.2019	61,0	1,0	45,292	0,000	45,292	5,8	6,0	0,000	0,00
29.12.2019	60,5	1,0	46,078	0,000	46,078	5,8	6,0	0,000	0,00
30.12.2019	60,2	1,0	45,040	0,000	45,040	5,9	6,0	0,000	0,00
31.12.2019	61,4	1,0	51,475	0,000	51,475	5,8	6,0	0,000	0,00
01.01.2020	60,1	1,0	42,537	0,000	42,537	5,8	6,0	0,000	0,00
02.01.2020	60,5	1,0	44,546	0,000	44,546	5,9	6,0	0,000	0,00
03.01.2020	59,2	1,0	39,397	0,000	39,397	5,5	6,0	0,000	0,00
04.01.2020	59,8	1,0	42,545	0,000	42,545	5,8	6,0	0,000	0,00
05.01.2020	60,8	1,0	41,475	0,000	41,475	5,9	6,0	0,000	0,00
06.01.2020	60,8	1,0	43,192	0,000	43,192	5,9	6,0	0,000	0,00
07.01.2020	60,6	1,0	43,315	0,000	43,315	5,9	6,0	0,000	0,00
08.01.2020	60,3	1,0	44,423	0,000	44,423	5,8	6,0	0,000	0,00
09.01.2020	60,3	1,0	42,880	0,000	42,880	5,9	6,0	0,000	0,00
10.01.2020	60,8	1,0	42,883	0,000	42,883	5,8	6,0	0,000	0,00
11.01.2020	60,4	1,0	43,871	0,000	43,871	5,8	6,0	0,000	0,00
12.01.2020	61,4	1,0	46,846	0,000	46,846	5,9	6,0	0,000	0,00
13.01.2020	60,6	1,0	42,945	0,000	42,945	5,8	6,0	0,000	0,00
14.01.2020	60,5	1,0	43,624	0,000	43,624	5,9	6,0	0,000	0,00
15.01.2020	60,0	1,0	43,222	0,000	43,222	5,8	6,0	0,000	0,00
16.01.2020	59,9	1,0	43,593	0,000	43,593	5,8	6,0	0,000	0,00
17.01.2020	59,5	1,0	42,158	0,000	42,158	5,8	6,0	0,000	0,00
18.01.2020	60,3	1,0	42,889	0,000	42,889	5,8	6,0	0,000	0,00
19.01.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.01.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	60,4	1,0	1225,578	0,000	1225,578	5,8	6,0	0,000	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
22.12.2019 00:00	15324,797	6969,801	188,953	5052,82
19.01.2020 00:00	776,339	0,000	0,000	0,00
	-14548,458	-6969,801	-188,953	-5052,82



Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

0,000 Гкал

Всего к оплате за потери воды V3

1225,578 м3

Ответственный за учет тепловой энергии:

Романюк Денис Александрович

Представитель обслуживающей организации:

Жембинкас Марис Эдуардович

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 23.01.2020 19:28:10

ФИЛИАЛ «КОМП»
ПАО «Т Плюс»
Подпись: [подпись]
Дата: 22.01.2020



22.01.2020 — 21.02.2020 ИП Елькин Г.Л.

Характеристики средств измерения:

M1min = 0,720 т/сутки
 M2min = 0,720 т/сутки
 M1max = 720,000 т/сутки
 M2max = 720,000 т/сутки

Tхв = 5,0 °C


Управляющая компания "Идеал",
 ул. Интернациональная, д. 11.
 Договор № от ..

Прибор учета:
 КМ-5-4
 № 377037
 Версия ПО 02.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	V3	P1	P2	Q	
22.01.2020	60,6	1,0	44,368	0,000	44,368	5,9	6,0	0,000	0,00
23.01.2020	60,4	1,0	43,275	0,000	43,275	5,8	6,0	0,000	0,00
24.01.2020	60,9	1,0	44,176	0,000	44,176	5,9	6,0	0,000	0,00
25.01.2020	60,5	1,0	46,073	0,000	46,073	5,8	6,0	0,000	0,00
26.01.2020	60,6	1,0	46,780	0,000	46,780	5,8	6,0	0,000	0,00
27.01.2020	60,5	1,0	44,239	0,000	44,239	5,8	6,0	0,000	0,00
28.01.2020	60,3	1,0	44,991	0,000	44,991	5,8	6,0	0,000	0,00
29.01.2020	60,0	1,0	44,676	0,000	44,676	5,8	6,0	0,000	0,00
30.01.2020	61,6	1,0	46,720	0,000	46,720	5,9	6,0	0,000	0,00
31.01.2020	59,7	1,0	43,668	0,000	43,668	5,8	6,0	0,000	0,00
01.02.2020	60,5	1,0	46,746	0,000	46,746	5,9	6,0	0,000	0,00
02.02.2020	60,3	1,0	48,983	0,000	48,983	5,8	6,0	0,000	0,00
03.02.2020	60,8	1,0	44,910	0,000	44,910	5,9	6,0	0,000	0,00
04.02.2020	60,0	1,0	43,142	0,000	43,142	5,8	6,0	0,000	0,00
05.02.2020	60,6	1,0	42,033	0,000	42,033	5,9	6,0	0,000	0,00
06.02.2020	60,4	1,0	43,177	0,000	43,177	5,9	6,0	0,000	0,00
07.02.2020	60,6	1,0	43,583	0,000	43,583	5,9	6,0	0,000	0,00
08.02.2020	60,7	1,0	43,970	0,000	43,970	5,8	6,0	0,000	0,00
09.02.2020	60,6	1,0	47,441	0,000	47,441	5,9	6,0	0,000	0,00
10.02.2020	61,5	1,0	44,980	0,000	44,980	5,9	6,0	0,000	0,00
11.02.2020	60,7	1,0	43,547	0,000	43,547	5,8	6,0	0,000	0,00
12.02.2020	60,4	1,0	44,237	0,000	44,237	5,9	6,0	0,000	0,00
13.02.2020	60,9	1,0	44,524	0,000	44,524	5,9	6,0	0,000	0,00
14.02.2020	60,9	1,0	45,362	0,000	45,362	5,9	6,0	0,000	0,00
15.02.2020	60,7	1,0	46,842	0,000	46,842	5,9	6,0	0,000	0,00
16.02.2020	60,6	1,0	46,808	0,000	46,808	5,8	6,0	0,000	0,00
17.02.2020	60,5	1,0	45,522	0,000	45,522	5,8	6,0	0,000	0,00
18.02.2020	59,2	1,0	45,460	0,000	45,460	5,8	6,0	0,000	0,00
19.02.2020	60,0	1,0	46,606	0,000	46,606	5,8	6,0	0,000	0,00
20.02.2020	60,6	1,0	44,921	0,000	44,921	5,8	6,0	0,000	0,00
21.02.2020	60,8	1,0	45,938	0,000	45,938	5,8	6,0	0,000	0,00
Итого	60,5	1,0	1397,677	0,000	1397,677	5,9	6,0	0,000	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
22.01.2020 00:00	906,384	0,000	0,000	0,00
22.02.2020 00:00	2304,062	0,000	0,000	0,00
	1397,677	0,000	0,000	0,00



Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

0,000 Гкал

Всего к оплате за потери воды V3

1397,677 м3

Ответственный за учет тепловой энергии:
Романюк Денис Александрович

Представитель обслуживающей организации:
Жембинкас Марис Эдуардович

Отчет подготовлен в системе ЛОРС УЧЕТ. Сформирован 22.02.2020 20:08:28

Филиал «Коммунальное хозяйство»
ПАО «Т Плюс»
 Получил: **Бегинин С.В.**