

Отдел надзорной деятельности по Истринскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО № 212
от 17.10.2016 г.

По части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении
должностного лица – председателя правления НП «Русская
Деревня» Азаренко Николая Ивановича.



Начато «17» октября 2016 г.
Окончено «27» октября 2016 г.

Опись документов, находящихся в административном деле №212
от 17 октября 2016 года

№п/п	Наименование бумаг	Кол-во листов	№ листов
1.	Протокол об административном правонарушении №212 от 17 октября 2016 года	3	1-3
2.	Постановление о назначении административного наказания от 18 октября 2016 года №212	3	4-6
3.	Представление от 18 октября 2016 года №212	1	7
4.	Приказ №б/н от 01.10.2014 г.	1	8
5.	Ответ на представление	1	9
6.	Квитанция об оплате	1	10

Инспектор
ОНД по Истринскому району
старший лейтенант внутренней службы

П.П. Тимохин



«17» октября 2016 г.

Московская область, Истринский район,
с/п Обушковское, вблизи д. Падиково,
дачная застройка «Русская Деревня»
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Истринского района по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Тимохин Павел Павлович,
(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:
(гражданин, должностное лицо)

1. Фамилия, имя, отчество: Азаренко Николай Иванович.
2. Дата и место рождения: 19.12.1982 г., гор. Мытищи Московская область.
3. Место жительства и телефон: г. Москва, ул. 26 Бакинский Комиссаров, д. 14, кв. 61, тел. 8-909-999-58-58.
4. Семейное положение: женат на иждивении нет
5. Место работы (учебы): НП «Русская Деревня».
6. Занимаемая должность: Председатель Правления.
7. Размер зарплаты (пенсии, стипендии): 50 000 рублей (со слов)
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гр. РФ 45 05 № 248820 выдан РВД «Тропарево-Никулино» г. Москвы, 06.03.2003 г.
(вид, серия, номер, дата выдачи)

9. Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: не привлекался (со слов)

УСТАНОВИЛ

«17» октября 2016 г. в «11» часов «50» при эксплуатации территории, зданий, помещений, занимаемых НП «Русская Деревня» ЧУ «Сад Будущего», по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Обушковское, вблизи д. Падиково, дачная застройка «Русская Деревня»
(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушил(о) требования пожарной безопасности: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения», СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».
(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)



а именно:

- Не представлены акты проверки работоспособности систем наружного противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечен требуемые расходы воды в 5 л/с, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.5 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);
- Запас воды на нужды пожаротушения не обеспечивает продолжительность тушения пожара в период 3 ч., что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.1* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 2.21, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»;

- Помещение насосной станции не оборудовано трубопроводами с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, что является нарушением п. 4.73 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- На территорию 2-й очереди КП «Русская Деревня» с количеством участков более 50 предусмотрен один въезд, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 5.3* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
- Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, что является нарушением п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);
- С сотрудниками НП «Русская деревня» не проводятся противопожарные инструктажи, что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);
- Отсутствуют обозначения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);

чем совершил (а) административное нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, русским языком владею

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля)
2. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля)



(подпись свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу. Я извещен (а), что возбужденное в отношении меня дело об административном правонарушении будет рассматриваться: «18» октября 2016 г. в 09 часов 15 минут по адресу: М.О. г. Истра, ул. Советская, д. 37, каб. 10.

И предупрежден (а), что в случае моей неявки и непоступления от меня в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в мое отсутствие.

«17» октября 2016 года

(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

«18» октября 2016 г.

М.О. г. Истра, ул. Советская, д. 37.
(место рассмотрения: город, село, район)

Объяснения по существу нарушения

с нарушением

Я, государственный инспектор Истринского района по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Тимохин Павел Павлович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении №12 от «17» октября 2016 г. и материалы на: должностное лицо

Гражданина(ку): Азаренко Николай Иванович
Проживающего(ую) по адресу: г. Москва, ул. 26 Бакинский Комиссаров, д. 14, кв. 61.
Работающего(ую): НП «Русская Деревня»
в качестве: Председатель Правления
установил, что должностное лицо: Азаренко Николай Иванович

УСТАНОВИЛ

«17» октября 2016 г. в «11» часов «50» при эксплуатации территории, зданий, помещений, занимаемых НП «Русская Деревня», по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Обуховское, вблизи д. Падиково, дачная застройка «Русская Деревня».
(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушил(о) требования пожарной безопасности: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения», СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

- Не представлены акты проверки работоспособности систем наружного противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечены требуемые расходы воды в 5 л/с, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.5 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);
- Запас воды на нужды пожаротушения не обеспечивает продолжительность тушения пожара в период 3 ч., что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.1* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 2.21, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»;
- Помещение насосной станции не оборудовано трубопроводами с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, что является нарушением п. 4.73 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- На территорию 2-й очереди КП «Русская Деревня» с количеством участков более 50 предусмотрен один въезд, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 5.3* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
- Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, что является нарушением п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);



Подпись лица, составившего протокол

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Копию протокола получил (а)

«17» октября 2016 года

(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

От копии протокола отказался

«__» _____ 2016 года

является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);

- Отсутствуют обозначения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное: **ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

На основании изложенного, руководствуясь **ст. 4.2, ст. 23.34; п. 1, ч. 1, ст. 29.9; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10, КоАП РФ**, принимаю во внимание: **раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.**

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным в совершении административного правонарушения: **должностное лицо – Азаренко Николай Иванович по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**
2. Привлечь к административной ответственности: **должностное лицо – Азаренко Николай Ивановича в виде административного штрафа в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.**

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Главное управление МЧС России по Московской области).
ИНН 503 606 24 40; КПП 503 601 001; БИК 044 583 001
р/с 40 101 810 600 000 010 102 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва
КБК 177 116 27000 01 6000 140; ОКТМО 46 618 000; л/с получателя: 04481784030

3. Разъяснить должностному лицу – председателю правления НП «Русская Деревня» Азаренко Николаю Ивановичу: **он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня его вручения или получения его копии у Главного государственного инспектора Истринского района по пожарному надзору, г. Истра, ул. Советская, д. 37, в Истринский городской суд, г. Истра, ул. Советская, д. 11, в порядке ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**
4. Разъяснить должностному лицу – председателю правления НП «Русская Деревня» Азаренко Николаю Ивановичу: **в соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, Вам необходимо направить должностному лицу, вынесшего данное постановление, в течение 60 дней с момента вступления его в силу.**
5. Разъяснить должностному лицу – председателю правления НП «Русская Деревня» Азаренко Николаю Ивановичу: **При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, будет принято решение о привлечении Вашей организации к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающего наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.**

Постановление вступает в законную силу **«28» октября 2016 года.**

Государственный инспектор
Истринского района
по пожарному надзору
Тимохин П.П.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Копию постановления получил: **18.10.2016**
(дата, подпись правонарушителя)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N **212** от «**19**» **10** 2016 г.
исполнено «**27**» **10** 2016 г. **0190**

(номер финансового документа)





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности по
Истринскому району

ул. Советская, д. 37, г. Истра,
Московская область 143500,
Телефон: 8-498-314-65-76

Председателю правления
НП «Русская Деревня»
Азаренко Н.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 212

«18» октября 2016 г.

г. Истра, ул. Советская, д. 37.

Я, государственный инспектор Истринского района по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Тимохин Павел Павлович, рассмотрев постановления о назначении административного наказания N 212 от «18» октября 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо:

Гражданина(ку): Азаренко Николай Иванович
Проживающего(ую) по адресу: г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 14, кв. 61.
Работающего(ую): НП «Русская Деревня»
в качестве: Председатель Правления

УСТАНОВИЛ

«17» октября 2016 г. в «11» часов «50» при эксплуатации территории, зданий, помещений, занимаемых НП «Русская Деревня» ЧУ «Сад Будущего», по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Обуховское, вблизи д. Падиково, дачная застройка «Русская Деревня».
(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушил(о) требования пожарной безопасности: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения», СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».
(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:



- Не представлены акты проверки работоспособности систем наружного противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечены требуемые расходы воды в 5 л/с, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.5 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ»**

Юридический адрес: Россия, 143500 Московская область, г.Истра, ул.9-ой Гвардейской Дивизии, д.40
Почтовый адрес: Россия, 143500 Московская область, г.Истра, ул.9-ой Гвардейской Дивизии, д.40
ОГРН 1075000006355 от 14.06.2007г. ИНН/КПП 5017070703/501701001 ОКВЭД 70.32.1 ОКПО 99210851
ОКОГУ 49014 ОКАТО 46218501000 ОКМО 46618101 ОКФС 16 ОКОПФ 96

Исх. № Б/Н
от «01» октября 2014г.

ПРИКАЗ

О назначении на должность Председателя Правления
Азаренко Николая Ивановича

Приказываю:


1. Назначить с 01.10.2014 г. сроком на 3 года (до 01.10.2017 года) на должность Председателя Правления НП «Русская деревня» гр. РФ Азаренко Николая Ивановича, 19.12.1982 года рождения, паспорт 45 05 № 248820 выдан ОВД «Тропарево-Никулино» города Москвы, код подразделения 772-039, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 14, кв. 61

Председатель правления
НП «Русская деревня»

Азаренко Н. И.

С Приказом от 01.10.2014г.
ознакомлен
01.10.2014г.

Азаренко Н.И.



НП «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Юридический адрес: Россия, 143500 Московская область, г.Истра, ул.9-ой Гвардейской Дивизии, д.40
Почтовый адрес: Россия, 143500 Московская область, г.Истра, ул.9-ой Гвардейской Дивизии, д.40
ОГРН 107500006355 от 14.06.2007г. ИНН/КПП 5017070703/501701001 ОКВЭД 70.32.1 ОКПО 99210851
ОКОГУ 49014 ОКАТО 46218501000 ОКТМО 46618101 ОКФС 16 ОКПОФ 96


Исх. № Б/Н
от «18» октября 2016г.

Ответ на представление.

Нарушения были допущены в связи с незнанием требований пожарной безопасности. С ответственными лицами был проведен дополнительный инструктаж по изучению нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности.

Председатель правления
НП «Русская деревня»

Азаренко Н. И.



ИСТРИНСКИЙ Ф-Л БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)
БИК 044525181 к/с 30101810900000000181

Подразделение: 0170
Оператор: Орешонкова Кристина Юрьевна
Счет: 64961
№ Док: Cash-DRESHONKOVA_036-271020161401
58

27.10.2016 14:02:06
Платеж в: Бюджетный платеж
Платеж по произвольным реквизитам
Кассовый символ - Вид услуги: 12 - ПОСТУПЛЕНИЕ СБОРОВ, ВЗНОСОВ И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Фамилия плательщика: АЗЕРЕНКО
Имя плательщика: НИКОЛАЙ
Отчество плательщика: ИВАНОВИЧ
Получатель: УФК ПО МО (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Е МЧС РОССИИ ПО МО)
БИК банка получателя: 044583001
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
1 МОСКВА

Счет получателя: 40101810600000010102
ИНН получателя: 5036062440
Назначение платежа: ШТРАФ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
№212 ОТ 18.10.16 Г. ОНА ПО ИСТРИНСКОМУ Р-НУ ,17746НС
КПП получателя: 503601001

Код статуса (101): 24 - Плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

Вид удостоверения личности: паспорт гражданина Российской Федерации
Серия/номер удостоверения личности: 4505
248820

КБК (104): 17711627000016000140
ОКТМО (105): 46618000

Цена услуги.....6000,00
Комиссия.....180,00
ИТОГ.....6180,00

Подпись плательщика _____

Подпись кассира _____

Id: 02E542D6E29C47D99BF42426B29A79F9

УФК по МО (Главное управление МЧС России по Московской обл.)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
5 0 3 6 0 6 2 4 4 0
5 0 3 6 0 1 0 0 1
1 4 6 1 1 8 1 0 0 0



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области

141410, МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 8-(498)-505-41-68/8-(498)-505-41-78

ОНД по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

143500 Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 37, телефон: 8 (49831) 4-65-76

Московская область, Истринский район,
с/п Обушковское, вблизи д. Падиково,
дачная застройка «Русская Деревня».
(место составления акта)

«17» октября 2016 г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 206

отделом надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
НП «Русская Деревня».

По адресу (адресам): Московская область, Истринский район, с/п Обушковское, вблизи д. Падиково, дачная застройка «Русская Деревня».
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора Истринского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Вишнякова Ильи Сергеевича № 206 от «11» октября 2016 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: НП «Русская деревня».
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» октября 2016 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«17» октября 2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица, или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

НП «Русская Деревня» с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлено:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Азаренко Н.И.
(фамилия, тип шрифта)

(подпись)

«13» октября 2016 г. в 11 ч. 00 мин.
(дата, время ознакомления)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
б/н от 12 октября 2016 года.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 206/1/7 от 17 октября 2016 года, протокол №212 от 17 октября 2016 года.

Подпись лица (лиц), проводившего (их) проверку):
Государственный инспектор Истринского района по пожарному надзору, инспектор ОНД по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Тимохин П.П.

«17» октября 2016 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Председатель Правления
НП «Русская Деревня»
Азаренко Н.И.

«17» октября 2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Лицо, проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, старший лейтенант внутренней службы Тимохин П.П.

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается Ф.И.О., должность экспертов/или наименование экспертных организаций с указанием режимов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Иван Николаевич.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения	Лица, допустившие нарушения
1.	Не представлены акты проверки работоспособности систем наружного противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечен требуемые расходы воды в 5 л/с., что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.5 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
2.	Запас воды на нужды пожаротушения не обеспечивает продолжительность тушения пожара в период 3 ч., что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.1* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 2.21, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»;	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
3.	Помещение насосной станции не оборудовано трубопроводами с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, что является нарушением п. 4.73 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
4.	На территорию 2-й очереди КП «Русская Деревня» с количеством участков более 50 предусмотрен один въезд, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 5.3* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
5.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, что является нарушением п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
6.	С сотрудниками НП «Русская деревня» не проводятся противопожарные инструктажи, что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.
7.	Отсутствуют обозначения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);	НП «Русская Деревня». Председатель Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Н.И.

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области
141410, МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 8-(498)-505-41-68/8-(498)-505-41-78

Отдел надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
143500 Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 37, телефон: 8 (49831) 4-65-76.

ПРЕДПИСАНИЕ № 206/1/7
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
НП «Русская Деревня»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Истринского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Вишнякова Ильи Сергеевича № 206 от «11» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «14» октября 2016 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., «17» октября 2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., государственным инспектором Истринского района по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, старшим лейтенантом внутренней службы Тимохиным П.П., проведена внеплановая выездная проверка в отношении Некоммерческого партнерства «Русская деревня» по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Обуховское, вблизи д. Падиково, дачная застройка «Русская Деревня».

совместно с Председателем Правления НП «Русская Деревня» Азаренко Николаем Ивановичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору (проверки):

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
Общие нарушения.				
1.	Не представлены акты проверки работоспособности систем наружного противопожарного водопровода. В случае несоответствия не обеспечен требуемые расходы воды в 5 л/с.	что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 8.5 СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) согласно которым:	15.05.2017 г.	

		<p>территории садоводческого объединения должен быть не менее 0,1 МПа.</p> <p>п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д — 2 ч.</p> <p>п. 2.21 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п. 4.3, при этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются.</p> <p>В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно частичное использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.</p>		
3.	<p>Помещение насосной станции не оборудовано трубопроводами с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике.</p>	<p>что является нарушением п. 4.73 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», согласно которому в помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками.</p> <p>Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.</p> <p>Снаружи соединительные головки необходимо размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей.</p>	15.05.2017 г.	
4.	<p>На территорию 2-й очереди КП «Русская Деревня» с количеством участков более 50 предусмотрен один въезд.</p>	<p>что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 №184-ФЗ, п. 5.3* СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», согласно которому на территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 — не менее двух въездов. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки — не менее 1 м.</p>	15.05.2017 г.	
5.	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.</p>	<p>что является нарушением п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), согласно которого руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.</p>	15.05.2017 г.	
6.	<p>С сотрудниками НП «Русская деревня» не проводятся противопожарные инструктажи.</p>	<p>что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), согласно которому лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной</p>	15.05.2017 г.	

		<p>безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>		
7.	<p>Отсутствуют обозначения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.</p>	<p>что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года), согласно которому руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	15.05.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Истринского района по пожарному надзору, инспектор ОНД по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Тимохин П.П.

«17» октября 2016 года

Предписание для исполнения получил:
 Председатель Правления
 НП «Русская Деревня»
 Азаренко Н.И.
 «17» октября 2016 года



(подпись)