



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Причина возникновения аварийной ситуации – применение при первичном монтаже (на стадии строительства дома) трубопроводов системы ГВС труб из PP-R не обладающих необходимой устойчивостью к воздействию рабочих параметров температуры и давления.

Выявленный дефект является производственным дефектом скрытого характера, не мог быть обнаружен до момента его фактического проявления (разрыва трубы).

Ведущий эксперт ООО «Центр Экспертизы и Независимой Оценки Санкт-Петербурга», дипломированный оценщик, судебный строительно-технический эксперт, сертифицированный судебный строительно-технический эксперт, действительный член НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов»
Новокшионов Александр Васильевич.

