

3^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная д.73, к.2 т.378-65-01 факс 378-65-03

Кому:

ГУ «ЖА Фрунзенского района»
ООО «ЖКС- 1,2,3»
Отдел образования
Отдел здравоохранения
Управляющие компании
Потребителям по принадлежности
СО ЦТП

Копия: Администрация Фрунзенского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 479
от «20» мая 2022г.

На основании Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга № 77 от 20.05.2022г. «**Об окончании отопительного периода 2021-2022г.**» и сохранением «летней» циркуляции теплоносителя в межотопительный период по ТЭЦ-22 для поддержания температуры горячей воды в соответствии с санитарными нормами Вам необходимо:

1. С 09:00 23.05.2022г. отключить системы отопления и вентиляции, теплый пол и т.д. зданий всех назначений

- при наличии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки №3,4,5 и задвижки на систему вентиляции, теплый пол и т.д.) циркуляция теплоносителя должна осуществляться по циркуляционному трубопроводу горячего водоснабжения;

- при отсутствии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки № 4 и 5 и задвижки на систему вентиляции) циркуляция будет осуществляться через элеватор (при элеваторной схеме).

2. При отсутствии нагрузки на горячее водоснабжение должны быть закрыты входные задвижки в ИТП (№1,№2).

3. При закрытой схеме горячего водоснабжения – теплообменник системы горячего водоснабжения остается в работе.

4. Подачу горячей воды осуществлять с подающего трубопровода.

5. Информацию об отключенных системах отопления и вентиляции сообщать ежедневно в письменном виде до 15:00 в 3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по электронной почте или тел/факс 366-00-30

При неправильной сборке схемы для циркуляции теплоносителя или самовольном включении систем отопления и вентиляции возможны повреждения данных систем теплоснабжения, поскольку давление в обратных трубопроводах будет выше допустимого рабочего давления систем отопления и вентиляции.

Вся ответственность в данной ситуации за причиненный ущерб будет возложена на владельца тепловых энергоустановок.

Зам. начальника по работе с абонентами
3-го эксплуатационного района



Е.В. Богданова