

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

" 10 " 10 20 24 г.

Потребитель Квартиросъемщики г. Комсомольска н/А договор № 3/4/02310/01782

(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)

Объект Квартиросъемщики г. Комсомольска н/А, ул. Комсомольская, 12 (ТСЖ Уют)

(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

по адресу: ул. Комсомольская 12

(фактический адрес)

Причина проверки: начало отопительного сезона

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.

(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ТВ-7	20-107903	элев. узел		Q(W1) = 0 Гкал W2 = 0 Гкал Граб = 0 час Тост = 0 час		
2	расходомер РС50-36	182333	под. труб-д	0.096/36 м3/час	M1 = 0 Тонн		
3	расходомер РС50-36	182329	обр. труб-д	0.096/36 м3/час	M2 = 0 Тонн M3 = 0 Тонн		
4	датчик температуры КТС-Б	2014643	под. труб-д	0/160 °C	T1 = 65 °C		
5	датчик температуры КТС-Б	2014643	обр. труб-д	0/160 °C	T2 = 43 °C		
6	датчик давления ИД	206650	под. труб-д	0/1.600 Мпа	P1 = 7,2 кгс/см2		
7	датчик давления ИД	206559	обр. труб-д	0/1.600 Мпа	P2 = 3,9 кгс/см2		

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учёта представителем АО "ДГК" опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1	тепловычислитель ТВ-7	10.10.24	Дехтерев А.Ю.
2	расходомер РС50-36	_____	Дехтерев А.Ю.
3	расходомер РС50-36	_____	Дехтерев А.Ю.
4	датчик температуры КТС-Б	_____	Дехтерев А.Ю.
5	датчик температуры КТС-Б	_____	Дехтерев А.Ю.
6	датчик давления ИД	_____	Дехтерев А.Ю.
7	датчик давления ИД	_____	Дехтерев А.Ю.

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель

другое с " 10 " 10 20 24 г. по " " 20 г.

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя _____

(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

От подписи отказался в присутствии:

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)