

АКТ
 энергетической проверки учета тепловой энергии у потребителя

30.11.2023

г. Комсомольск-на-Амуре

Квартиропольщики г. Комсомольска-на-Амуре договор № 0772

Квартиропольщики, (наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)

Объект: Квартиропольщики, (наименование объекта, например: жилой дом, д/са и т.п.)

по адресу: ул. Комсомольская, 12

Причина проверки: проверка функционирования

Представителем АО "ЛЭК" Кушов Н.В. произведен технический осмотр учета тепловой энергии Потребителя. Проверить работоспособность учета учета и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав учета тепловой энергии входят средства измерения:

№	Наименование и тип средства измерения	Заводской номер	Место установки	Прелеты измерения	Показания прибора на день проверки	Дата проверки	Дата поверки
1	Тепловычислитель ТВ-7	20-107903	энер. учет	Q(W1) = 187,11 W2 = 1316 Траб = 3 Тост = 3	187,11 1316 3 3	21.06.2020	21.06.2024
2	расходомер РС50-36	182333	под. тпу-л	0,096/36 м3/час	M1 = 8011,19 M2 = 1431,69 M3 = 1431,69	19.01.2020	19.01.2024
3	расходомер РС50-36	182329	обр. тпу-л	0,096/36 м3/час		19.01.2020	19.01.2024
4	датчик температуры КТС-Б	2014643	под. тпу-л	0/160 °C	T1 = 91,7 °C	29.07.2020	29.07.2024
5	датчик температуры КТС-Б	2014643	обр. тпу-л	0/160 °C	T2 = 53,2 °C	29.07.2020	29.07.2024
6	датчик давления ИД	206650	под. тпу-л	0/1,600 Мпа	P1 = 4,5	02.09.2020	02.09.2024
7	датчик давления ИД	206559	обр. тпу-л	0/1,600 Мпа	P2 =	23.06.2020	23.06.2024

2. Все средства измерения находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3-сутки (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).
 3. От границ раздела балансовой принадлежности АО "ЛЭК" оговорено следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбы поставил
1	тепловычислитель ТВ-7		Кушов Н.В.
2	расходомер РС50-36		Кушов Н.В.
3	расходомер РС50-36		Кушов Н.В.
4	датчик температуры КТС-Б		Кушов Н.В.
5	датчик температуры КТС-Б		Кушов Н.В.
6	датчик давления ИД		Кушов Н.В.
7	датчик давления ИД		Кушов Н.В.

В результате проверки учет учета допускается/не допускается в эксплуатацию для расчетов за тепловую энергию, теплоснабжение другое с _____ 20 г. по _____ 20 г.
 Представитель АО "ЛЭК" _____
 Представитель Потребителя _____
 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись, наименование и должность)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)
 От подписи отказался в присутствии _____

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись, наименование и должность)