



НО ФРЖС Р

Адрес для корреспонденции: Газпромтамак, д/а 1428, Ленин-
град (347) 216-60-01, факс: 216-70-01, ИНН/КПП 02749

12 МАЙ 2020 № 53-4011

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТОРЛАК ТӨЗӨҮ ҮСӘШЕ ФОНДЫ
КОММЕРЦИЯГА КАРАМАҒАН ОЙОШМАҒЫ
БЕЙЕКЛЕК УР., 14/1-СӨ Й,
ӨФӨ К., 450103



НО ФРЖС РБ

Адрес для корреспонденции: Газпромтамак, д/а 1428, Ленин ул. д. 28, с. Уфа, 450000 E-mail: main@frjs-b.ru,
телефон (347) 216-60-01, факс: 216-70-01, ИНН/КПП 0274942703/027401001, ОГРН 1140200002062

12 МАЙ 2020 № 53-4011

На № от

Директору
ООО «БЛИЦОР»
В.Ф. Шайхисламову

Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (далее - НО ФРЖС РБ) на Ваше обращение по вопросу подтопления подвальных помещений жилых домов, расположенных по адресу: РБ, Уфимский район, с. Миловка, пр. Чиждова, д. 1, Белоречный проезд, д.1, Белоречный проезд, д.2, пр. Чиждова, д.3 (вх.№ 1658 от 08.04.2020), сообщает следующее.

Подтопление подвальных помещений вышеуказанных домов имеет место быть. Строительно-монтажные работы выполнены согласно проектной документации, прошедшей экспертизу. Для устранения подтопления подвальных помещений, НО ФРЖС РБ принято решение выполнить комплекс работ. Технологическая последовательность предусматривает выполнение работ в три этапа: армирование приямков подвальных помещений, сплошное бетонирование и нанесение проникающей гидроизоляции по бетонному основанию соответственно. По состоянию на 29.04.2020 работы, в качестве пилотных, выполнены в подъездах № 3 и 4 жилого дома, расположенного по адресу: РБ, Уфимский район, с. Миловка, пр. Чиждова, д. 3 (литер 3). Начальный уровень грунтовых вод понижен с 450 мм до 30 мм (при наивысшем сезонном значении уровня грунтовых вод). Считаем данный достигнутый результат положительным. Окончательный эффект будет достигнут после понижения уровня грунтовых вод и выполнения последней стадии работ - точечной проникающей гидроизоляции. Принято решение о последовательном производстве работ в остальных домах. Работы планируется завершить до 31.07.2020.

Заместитель генерального
директора по строительству

А.В. Корытко