

ООО «Реновация»

ИНН/КПП 7813475229/781301001

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, д. 23, лит. А, пом. 8-Н

г. Санкт-Петербург

«12» июля 2016г.

АКТ

Обследования водоподъёмного оборудования

Во время проведения работ организацией ООО «Реновация» на территории ДНП «Золотая Роща» по ремонту скважины, была выявлена следующая неисправность: повреждения питающего кабеля погружного насоса фирмы GRUNDFOS SP-5A.

Причиной повреждения (пробоя) кабеля, предположительно, мог стать разряд молнии.

Неисправность устранена оборудование находится в рабочем состоянии.

Ген. Директор



Варенберг А.С.