



ООО «ГАЗ-СЕРВИС»
Юр.адрес: 443029, Россия, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА, 7-Я ПРОСЕКА, ДОМ 90, ОФИС

ЦОКОЛЬ

ИНН 6319241555

тел.: +7 846 205-40-04, e-mail: disvent63@gmail.com

Руководителю
ТСЖ "ЛЕНИНСКАЯ-18 А"
от Генерального директора
Чумакова Антона Андреевича

Уведомительное письмо № 1233 от 17.09.2024

В результате проведения периодической проверки, состояния вентиляционных каналов и дымоходов проведенной в жилом доме расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д.18 А уведомляем Вас о нижеследующем:

При обследовании с крыши установлено:

Количество оголовков (согласно схеме)	0	разрушены. Требуется восстановление
Количество шахт (согласно схеме)	0	забиты, засорены. Необходима прочистка.
Количество борозов на тех. этаже	0	вскрыты. Необходимо восстановление
Количество зонтов на оголовках	0	разрушены/отсутствуют/занижены.

При обследовании по квартирам установлено:

Не работают вентиляционные каналы/дымоходы в следующих квартирах:

Вент.канал в кухне: 1,19,24,52,64

Вент.канал ванной и сан.уз.: 1,3,5,6,9,10,11,25,27,28,32,34,40,42,52,53,57,58,62,68

ДЫМОХОД: -

Отсутствует достаточный приток воздуха в кв.№: -

Рекомендуется установка приточного клапана.

А также установлены нарушения, допущенные жильцами:

Отсутствует очистной карман дымохода в кв.№: -

Нарушена герметичность дымохода в кв.№: -

Газовая колонка подключена через мягкую гофру в кв.№: -

Неправильное подключение вытяжки над газовой плитой в кв.№:

2,3,5,6,11,15,17,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,48,49,53,57,58,59,62,63

Газовая колонка подключена в вент.канал в кв.№: -

Нет доступа к очистному карману/дымоходу в кв.№: -

Отсутствует вентиляционное отверстие в кв.№: -

Отсутствует отверстие дымохода в кв.№: -

Нет доступа к вент.каналу в кв.№: 9,55,59

Обратная тяга в кв. №: -

Заглушка очистного кармана пластиковая/негерметичная в кв.№: -

Отсутствует заглушка очистного кармана в кв. №: -

Канальный вентилятор (ванная/сан.узел) в кв.№: 2,25,26,28,33,45,48

Отказали в доступе, для проведения обследования в кв.№: 38,41

Нет доступа в кв. №: 8,12,13,14,16,18,20,21,30,31,47,50,51,54,56,60

Другое: -

С Уважением,

Генеральный директор

Чумаков А. А.

