

**Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС**  
с 24.08.2023 по 23.09.2023

ГВС  
ТСЖ-септ

Потребитель:  
Адрес: Королев г, Пролетарская ул, д. 15/2 1 (г. Королев, ул. Пролетарская д. 15/2, стр.1 (МКД №1))  
Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Прибор учёта: МКТС № 16272 УУ2  
Время на приборе: спешит на 1 мин.

Дата	Температура (°C)			Объем (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	Tхв	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2			
24.08.2023	61,74	56,40	15,00	29,650	26,840	2,810	29,140	26,450	2,690	0,53	0,51	0,266	24,00	
25.08.2023	61,75	56,29	15,00	29,870	26,360	3,510	29,340	25,970	3,370	0,52	0,51	0,300	24,00	
26.08.2023	61,72	56,26	15,00	29,880	26,350	3,530	29,360	25,970	3,390	0,52	0,51	0,300	24,00	
27.08.2023	61,75	56,24	15,00	29,930	26,210	3,720	29,420	25,820	3,600	0,52	0,50	0,310	24,00	
28.08.2023	61,76	56,28	15,00	29,980	26,200	3,780	29,440	25,820	3,620	0,52	0,50	0,311	24,00	
29.08.2023	61,68	56,20	15,00	30,060	26,060	4,000	29,540	25,670	3,870	0,51	0,49	0,321	24,00	
30.08.2023	61,76	56,29	15,00	29,970	26,320	3,650	29,450	25,940	3,510	0,51	0,49	0,306	24,00	
31.08.2023	61,77	56,32	15,00	30,240	25,950	4,290	29,710	25,570	4,140	0,51	0,50	0,332	24,00	
01.09.2023	61,77	56,31	15,00	30,300	26,050	4,250	29,770	25,660	4,110	0,52	0,50	0,333	24,00	
02.09.2023	61,72	56,21	15,00	29,730	26,500	3,230	29,220	26,120	3,100	0,52	0,50	0,288	24,00	
03.09.2023	61,71	56,17	15,00	29,820	26,320	3,500	29,300	25,930	3,370	0,52	0,50	0,301	24,00	
04.09.2023	61,78	56,39	15,00	30,160	25,950	4,210	29,620	25,570	4,050	0,51	0,50	0,327	24,00	
05.09.2023	61,70	56,28	15,00	29,970	26,210	3,760	29,450	25,820	3,630	0,51	0,50	0,309	24,00	
06.09.2023	61,73	56,44	15,00	30,450	25,810	4,640	29,920	25,420	4,500	0,51	0,50	0,344	24,00	
07.09.2023	61,73	56,18	15,00	30,010	26,220	3,790	29,490	25,840	3,650	0,50	0,49	0,314	24,00	
08.09.2023	61,70	56,19	15,00	30,630	25,580	5,050	30,100	25,210	4,890	0,50	0,48	0,367	24,00	
09.09.2023	61,69	55,90	15,00	30,180	26,070	4,110	29,640	25,690	3,950	0,49	0,48	0,333	24,00	
10.09.2023	61,71	55,84	15,00	29,850	26,330	3,520	29,330	25,950	3,380	0,49	0,47	0,310	24,00	
11.09.2023	61,72	55,89	15,00	29,840	26,450	3,390	29,320	26,070	3,250	0,48	0,47	0,304	24,00	
12.09.2023	61,76	56,03	15,00	30,040	26,240	3,800	29,520	25,850	3,670	0,48	0,47	0,319	24,00	
13.09.2023	61,72	56,04	15,00	29,870	26,440	3,430	29,340	26,060	3,280	0,48	0,47	0,302	24,00	
14.09.2023	61,76	56,13	15,00	30,100	26,210	3,890	29,590	25,830	3,760	0,48	0,47	0,321	24,00	
15.09.2023	61,73	55,97	15,00	29,900	26,350	3,550	29,370	25,960	3,410	0,48	0,47	0,309	24,00	
16.09.2023	61,73	55,79	15,00	29,610	26,290	3,320	29,100	25,910	3,190	0,47	0,46	0,303	24,00	
17.09.2023	61,74	55,77	15,00	29,700	26,190	3,510	29,170	25,820	3,350	0,46	0,45	0,311	24,00	
18.09.2023	61,74	55,91	15,00	30,160	25,900	4,260	29,630	25,510	4,120	0,46	0,46	0,341	24,00	
19.09.2023	61,70	56,06	15,00	30,470	25,530	4,940	29,940	25,160	4,780	0,46	0,45	0,365	24,00	
20.09.2023	61,71	56,01	15,00	30,470	25,650	4,820	29,950	25,280	4,670	0,47	0,46	0,362	24,00	
21.09.2023	61,72	55,92	15,00	29,750	26,000	3,750	29,230	25,620	3,610	0,48	0,47	0,317	24,00	
22.09.2023	61,76	56,01	15,00	29,720	25,760	3,960	29,200	25,380	3,820	0,48	0,47	0,324	24,00	
23.09.2023	61,67	55,82	15,00	29,700	25,590	4,110	29,180	25,230	3,950	0,48	0,46	0,332	24,00	
<b>Итого</b>	<b>61,73</b>	<b>56,11</b>	<b>15,00</b>	<b>930,010</b>	<b>809,930</b>	<b>120,080</b>	<b>913,780</b>	<b>798,100</b>	<b>115,680</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>9,879</b>	<b>744,00</b>	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.лит + Тощ  
744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

$\Delta T = 120,000 \frac{M^3}{M^4}$   
 $\Delta Q = 9,879 \frac{Гкал}{M^4}$

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.08.2023 24:00	45643,120	39017,620	44836,900	38491,130	658,897	39968,72
23.09.2023 24:00	46573,130	39827,550	45750,680	39289,230	668,777	40712,72
<b>Итого</b>	<b>930,010</b>	<b>809,930</b>	<b>913,780</b>	<b>798,100</b>	<b>9,879</b>	<b>744,00</b>

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

PCO



*Согласовано*  
*Л. Инженер*  
*Х.М. Бачаев*

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 24.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель:

Адрес: Королев г, Пролетарская ул, д. 15/2 2 (г. Королев, ул. Пролетарская д. 15/2, стр.2 (МКД №2))

Договор №: от

Прибор учёта: МКТС № 18358 уу2

Время на приборе: отстаёт на 7 мин.

Дата	Температура (°С)			Объём (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	Tхв	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2	Q		
24.08.2023	62,04	53,58	5,00	38,628	36,109	2,519	37,949	35,627	2,322	0,61	0,60	0,434	24,00	
25.08.2023	62,05	53,97	5,00	39,817	35,857	3,960	39,117	35,371	3,746	0,61	0,60	0,500	24,00	
26.08.2023	62,02	53,52	5,00	39,471	36,367	3,104	38,777	35,883	2,894	0,60	0,59	0,470	24,00	
27.08.2023	62,06	53,58	5,00	39,685	36,242	3,443	38,987	35,759	3,228	0,60	0,59	0,487	24,00	
28.08.2023	62,06	53,59	5,00	39,742	36,242	3,500	39,044	35,757	3,287	0,60	0,60	0,490	24,00	Эл
29.08.2023	61,96	53,42	5,00	39,842	36,248	3,594	39,143	35,766	3,377	0,60	0,60	0,498	24,00	
30.08.2023	62,05	53,48	5,00	39,446	36,520	2,926	38,753	36,034	2,719	0,60	0,60	0,464	24,00	
31.08.2023	62,08	53,57	5,00	39,655	36,447	3,208	38,957	35,961	2,996	0,60	0,59	0,477	24,00	
01.09.2023	62,05	53,63	5,00	39,418	36,644	2,774	38,725	36,154	2,571	0,60	0,59	0,451	24,00	
02.09.2023	62,02	53,56	5,00	39,525	36,409	3,116	38,831	35,922	2,909	0,60	0,59	0,469	24,00	
03.09.2023	62,03	53,59	5,00	39,958	36,148	3,810	39,255	35,665	3,590	0,60	0,59	0,505	24,00	
04.09.2023	62,09	53,45	5,00	40,005	36,140	3,865	39,302	35,661	3,641	0,60	0,59	0,516	24,00	
05.09.2023	62,00	53,34	5,00	39,776	36,292	3,484	39,078	35,811	3,267	0,60	0,59	0,496	24,00	
06.09.2023	62,02	53,35	5,00	39,906	36,188	3,718	39,204	35,708	3,496	0,60	0,59	0,508	24,00	
07.09.2023	62,03	53,20	5,00	39,982	36,117	3,865	39,280	35,641	3,639	0,60	0,59	0,522	24,00	
08.09.2023	61,96	53,09	5,00	39,669	36,412	3,257	38,973	35,935	3,038	0,60	0,59	0,491	24,00	
09.09.2023	61,97	53,01	5,00	39,355	36,479	2,876	38,665	36,001	2,664	0,60	0,59	0,474	24,00	
10.09.2023	62,01	53,05	5,00	39,886	36,113	3,773	39,185	35,640	3,545	0,60	0,59	0,521	24,00	
11.09.2023	62,02	53,02	5,00	39,826	36,236	3,590	39,127	35,761	3,366	0,60	0,59	0,514	24,00	
12.09.2023	62,06	53,07	5,00	39,737	36,255	3,482	39,038	35,779	3,259	0,60	0,59	0,507	24,00	
13.09.2023	62,02	53,08	5,00	39,813	36,245	3,568	39,114	35,770	3,344	0,60	0,59	0,510	24,00	
14.09.2023	62,06	53,11	5,00	39,634	36,469	3,165	38,937	35,991	2,946	0,60	0,59	0,490	24,00	
15.09.2023	62,03	53,03	5,00	39,637	36,182	3,455	38,941	35,706	3,235	0,60	0,59	0,505	24,00	
16.09.2023	62,04	52,89	5,00	39,726	35,541	4,185	39,027	35,079	3,948	0,60	0,59	0,546	24,00	
17.09.2023	62,06	52,89	5,00	39,992	35,367	4,625	39,289	34,907	4,382	0,59	0,58	0,570	24,00	
18.09.2023	62,06	52,98	5,00	40,042	35,601	4,441	39,338	35,135	4,203	0,60	0,59	0,558	24,00	
19.09.2023	62,00	52,89	5,00	40,368	35,358	5,010	39,659	34,896	4,763	0,60	0,59	0,589	24,00	
20.09.2023	62,01	52,99	5,00	39,762	35,655	4,107	39,064	35,189	3,875	0,60	0,59	0,538	24,00	
21.09.2023	62,05	53,06	5,00	39,657	35,234	4,423	38,959	34,773	4,186	0,60	0,59	0,551	24,00	
22.09.2023	62,07	53,10	5,00	38,917	35,461	3,456	38,233	34,994	3,239	0,60	0,59	0,498	24,00	
23.09.2023	61,98	53,05	5,00	39,257	35,237	4,020	38,568	34,775	3,793	0,60	0,59	0,527	24,00	
<b>Итого</b>	<b>62,03</b>	<b>53,26</b>	<b>5,00</b>	<b>1230,134</b>	<b>1117,815</b>	<b>112,319</b>	<b>1208,519</b>	<b>1103,051</b>	<b>105,468</b>	<b>0,60</b>	<b>0,59</b>	<b>15,676</b>	<b>744,00</b>	

Топ = Траб + Тмах + Тмин + Тдт + Тэл.лит + Тощ  
744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

$\Delta V = 112,319 \frac{м3}{ч \cdot ч}$   
 $\Delta Q = 15,676 \frac{Гкал}{ч \cdot ч}$

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.08.2023 24:00	6247,077	5550,827	6137,946	5477,628	84,571	3969,72
23.09.2023 24:00	7477,211	6666,642	7346,465	6580,679	100,247	4713,72
<b>Итого</b>	<b>1230,134</b>	<b>1117,815</b>	<b>1208,519</b>	<b>1103,051</b>	<b>15,676</b>	<b>744,00</b>

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:


  
 [Signature] / [Signature]
   
 [Signature] / [Signature]
   
 [Signature] / [Signature]

[Signature]
   
 [Signature]
   
 [Signature]

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 24.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель:

Адрес: Королев г, Пролетарская ул, д. 15/2 2 (г. Королев, ул. Пролетарская д. 15/2, стр.2 (МКД №92))

Договор №: от

Прибор учёта: МКТС № 16373 УУ2

Время на приборе: отстает на 5 мин.

Дата	Температура (°C)			Объем (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	Tхв	V1	V2	dv	M1	M2	dM	P1	P2			
24.08.2023	62,15	55,15	15,00	52,810	48,800	4,010	51,880	48,110	3,770	0,60	0,61	0,513	24,00	
25.08.2023	62,14	55,05	15,00	52,280	48,740	3,540	51,360	48,060	3,300	0,60	0,60	0,496	24,00	
26.08.2023	62,11	54,97	15,00	52,140	48,440	3,700	51,230	47,760	3,470	0,60	0,60	0,503	24,00	
27.08.2023	62,16	54,99	15,00	52,540	48,210	4,330	51,610	47,540	4,070	0,60	0,60	0,532	24,00	
28.08.2023	62,15	55,00	15,00	52,090	48,410	3,680	51,170	47,730	3,440	0,60	0,60	0,503	24,00	
29.08.2023	62,07	54,84	15,00	53,080	47,860	5,220	52,140	47,180	4,960	0,60	0,60	0,573	24,00	
30.08.2023	62,16	54,93	15,00	52,410	48,020	4,390	51,490	47,350	4,140	0,60	0,60	0,536	24,00	
31.08.2023	62,18	54,95	15,00	53,410	47,510	5,900	52,470	46,850	5,620	0,60	0,60	0,603	24,00	
01.09.2023	62,15	55,04	15,00	52,100	48,230	3,870	51,180	47,550	3,630	0,60	0,60	0,508	24,00	
02.09.2023	62,12	54,96	15,00	52,200	47,820	4,380	51,280	47,150	4,130	0,60	0,60	0,531	24,00	
03.09.2023	62,12	54,94	15,00	52,480	47,670	4,810	51,560	47,000	4,560	0,59	0,60	0,551	24,00	
04.09.2023	62,18	54,96	15,00	52,130	47,870	4,260	51,210	47,210	4,000	0,60	0,60	0,529	24,00	
05.09.2023	62,09	54,89	15,00	52,630	47,650	4,980	51,700	46,980	4,720	0,60	0,60	0,560	24,00	
06.09.2023	62,10	54,93	15,00	52,060	48,010	4,050	51,140	47,330	3,810	0,60	0,60	0,518	24,00	
07.09.2023	62,12	54,83	15,00	52,780	47,670	5,110	51,860	47,010	4,850	0,60	0,60	0,571	24,00	
08.09.2023	62,07	54,71	15,00	53,210	47,570	5,640	52,270	46,910	5,360	0,60	0,60	0,596	24,00	
09.09.2023	62,07	54,70	15,00	52,350	47,930	4,420	51,420	47,260	4,160	0,60	0,60	0,544	24,00	
10.09.2023	62,12	54,72	15,00	52,780	47,610	5,170	51,860	46,960	4,900	0,59	0,60	0,577	24,00	
11.09.2023	62,13	54,73	15,00	52,560	47,830	4,730	51,630	47,160	4,470	0,60	0,60	0,559	24,00	
12.09.2023	62,16	54,75	15,00	52,270	47,970	4,300	51,350	47,310	4,040	0,60	0,60	0,540	24,00	
13.09.2023	62,12	54,71	15,00	52,120	48,130	3,990	51,200	47,450	3,750	0,60	0,60	0,527	24,00	
14.09.2023	62,16	54,77	15,00	52,810	47,800	5,010	51,880	47,140	4,740	0,60	0,60	0,571	24,00	
15.09.2023	62,12	54,72	15,00	51,880	48,010	3,870	50,960	47,340	3,620	0,60	0,60	0,520	24,00	
16.09.2023	62,14	54,67	15,00	51,680	47,560	4,120	50,770	46,900	3,870	0,59	0,60	0,532	24,00	
17.09.2023	62,16	54,62	15,00	52,070	47,420	4,650	51,150	46,760	4,390	0,59	0,59	0,558	24,00	
18.09.2023	62,15	54,65	15,00	52,500	47,510	4,990	51,570	46,860	4,710	0,59	0,60	0,573	24,00	
19.09.2023	62,10	54,60	15,00	52,710	47,400	5,310	51,790	46,740	5,050	0,60	0,60	0,587	24,00	
20.09.2023	62,11	54,71	15,00	52,470	47,500	4,970	51,540	46,840	4,700	0,60	0,60	0,567	24,00	
21.09.2023	62,14	54,74	15,00	52,320	47,050	5,270	51,400	46,390	5,010	0,59	0,60	0,578	24,00	
22.09.2023	62,16	54,77	15,00	51,360	47,190	4,170	50,460	46,530	3,930	0,60	0,60	0,528	24,00	
23.09.2023	62,08	54,68	15,00	51,760	46,920	4,840	50,850	46,270	4,580	0,59	0,60	0,557	24,00	
<b>Итого</b>	<b>62,13</b>	<b>54,83</b>	<b>15,00</b>	<b>1623,990</b>	<b>1482,310</b>	<b>141,680</b>	<b>1595,380</b>	<b>1461,630</b>	<b>133,750</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>16,942</b>	<b>744,00</b>	

Топ = Тгаб + Ттах + Тмин + Тдт + Тэл.лит + Тощ  
 744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.08.2023 24:00	57084,750	49286,070	56079,710	48638,760	834,330	34867,02
23.09.2023 24:00	58708,740	50768,380	57675,090	50100,390	851,272	35611,02
<b>Итого</b>	<b>1623,990</b>	<b>1482,310</b>	<b>1595,380</b>	<b>1461,630</b>	<b>16,942</b>	<b>744,00</b>

$\Delta T = 14,680 \frac{m^3}{m^3 \cdot ч}$   
 $\Delta Q = 16,942 \frac{Гкал}{ч}$

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

*PCO*



*Варвара Р.В.*  
 СОЛДАТОВАНОВА  
 И.П. ИНЖЕНЕР  
 ОООСК «СОСНЫ»  
 Х.М. БАЧАЕВ

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 24.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель:

Адрес: Королев г, Пролетарская ул, д. 15/2 (МКД 3) (г. Королев, ул. Пролетарская д. 15/2 (МКД №3))

Договор №:

Прибор учёта: МКТС № 16332 УУЗ

Время на приборе: точное

Дата	Температура (°C)			Объём (м³)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	Tхв	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2			
24.08.2023	62,49	56,51	15,00	104,500	98,600	5,900	102,700	97,100	5,600	0,56	0,56	0,844	24,00	
25.08.2023	62,49	56,56	15,00	104,600	97,900	6,700	102,700	96,500	6,200	0,56	0,56	0,867	24,00	
26.08.2023	62,46	56,42	15,00	104,400	98,000	6,400	102,500	96,500	6,000	0,55	0,56	0,869	24,00	
27.08.2023	62,51	56,55	15,00	104,800	97,800	7,000	102,900	96,300	6,600	0,55	0,56	0,881	24,00	
28.08.2023	62,50	56,44	15,00	105,000	97,600	7,400	103,200	96,300	6,900	0,55	0,56	0,912	24,00	
29.08.2023	62,39	56,26	15,00	104,800	97,600	7,200	102,900	96,100	6,800	0,55	0,56	0,912	24,00	
30.08.2023	62,50	56,49	15,00	105,200	97,700	7,500	103,300	96,300	7,000	0,55	0,56	0,911	24,00	
31.08.2023	62,51	56,62	15,00	105,700	97,000	8,700	103,800	95,500	8,300	0,55	0,56	0,956	24,00	
01.09.2023	62,51	56,53	15,00	105,200	97,200	8,000	103,400	95,800	7,600	0,55	0,56	0,931	24,00	
02.09.2023	62,48	56,50	15,00	105,100	97,300	7,800	103,200	95,900	7,300	0,55	0,56	0,922	24,00	
03.09.2023	62,47	56,56	15,00	105,000	97,100	7,900	103,100	95,600	7,500	0,55	0,55	0,916	24,00	
04.09.2023	62,55	56,56	15,00	105,300	96,700	8,600	103,500	95,300	8,200	0,55	0,56	0,961	24,00	
05.09.2023	62,46	56,52	15,00	105,600	96,900	8,700	103,600	95,400	8,200	0,55	0,56	0,956	24,00	
06.09.2023	62,47	56,47	15,00	105,400	97,000	8,400	103,600	95,600	8,000	0,55	0,56	0,952	24,00	
07.09.2023	62,48	56,33	15,00	105,600	96,900	8,700	103,700	95,500	8,200	0,55	0,56	0,975	24,00	
08.09.2023	62,43	56,44	15,00	105,000	97,200	7,800	103,100	95,700	7,400	0,55	0,56	0,925	24,00	
09.09.2023	62,44	56,33	15,00	105,800	96,800	9,000	103,900	95,400	8,500	0,55	0,55	0,983	24,00	
10.09.2023	62,47	56,38	15,00	105,700	96,900	8,800	103,800	95,500	8,300	0,55	0,55	0,979	24,00	
11.09.2023	62,49	56,38	15,00	105,700	97,300	8,400	103,800	95,800	8,000	0,55	0,56	0,960	24,00	
12.09.2023	62,53	56,40	15,00	106,000	97,100	8,900	104,200	95,800	8,400	0,55	0,56	0,986	24,00	
13.09.2023	62,49	56,34	15,00	106,800	96,800	10,000	104,800	95,400	9,400	0,55	0,55	1,037	24,00	
14.09.2023	62,53	56,43	15,00	106,100	97,200	8,900	104,300	95,700	8,600	0,55	0,55	0,985	24,00	
15.09.2023	62,50	56,44	15,00	105,400	97,200	8,200	103,500	95,700	7,800	0,55	0,56	0,950	24,00	
16.09.2023	62,52	56,32	15,00	104,600	96,700	7,900	102,700	95,300	7,400	0,55	0,55	0,943	24,00	
17.09.2023	62,53	56,35	15,00	105,600	95,700	9,900	103,700	94,300	9,400	0,54	0,55	1,030	24,00	
18.09.2023	62,52	56,39	15,00	105,200	96,600	8,600	103,400	95,200	8,200	0,55	0,55	0,971	24,00	
19.09.2023	62,45	56,28	15,00	105,300	96,300	9,000	103,400	94,900	8,500	0,55	0,55	0,985	24,00	
20.09.2023	62,48	56,35	15,00	104,700	97,000	7,700	102,900	95,600	7,300	0,55	0,55	0,931	24,00	
21.09.2023	62,51	56,42	15,00	104,500	96,100	8,400	102,500	94,600	7,900	0,55	0,55	0,952	24,00	
22.09.2023	62,54	56,38	15,00	103,300	96,300	7,000	101,500	94,900	6,600	0,55	0,56	0,896	24,00	
23.09.2023	62,45	56,37	15,00	103,300	95,900	7,400	101,500	94,500	7,000	0,55	0,55	0,909	24,00	
<b>Итого</b>	<b>62,49</b>	<b>56,43</b>	<b>15,00</b>	<b>3259,200</b>	<b>3008,400</b>	<b>250,800</b>	<b>3201,100</b>	<b>2964,000</b>	<b>237,100</b>	<b>0,55</b>	<b>0,56</b>	<b>29,187</b>	<b>744,00</b>	

$$\text{Топ} = \text{Траб} + \text{Тмах} + \text{Тmin} + \text{Тdt} + \text{Тэл.пит} + \text{Тох}$$

$$744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч$$

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м³	V2, м³	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.08.2023 24:00	143822,900	130788,300	141232,300	128884,400	1534,141	37094,27
23.09.2023 24:00	147082,100	133796,700	144433,400	131848,400	1563,328	37838,27
<b>Итого</b>	<b>3259,200</b>	<b>3008,400</b>	<b>3201,100</b>	<b>2964,000</b>	<b>29,187</b>	<b>744,00</b>

$$\Delta T = 250,800 \frac{м^3}{м^3 \cdot ч}$$

$$\Delta Q = 29,187 \frac{Гкал}{ч}$$

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

PCO



Водова В. В.  
 Багаев К. И.

**СОГЛАСОВАНО**  
 Гл. Инженер  
 ОООСК «СОСНЫ»  
 Х. М. Бачаев